Stazione di Pieve Vergonte

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | N.

X=444'050.00

X=444'150.00

Y=5'095'350.00

Y=5'095'250.00

Binari ferrovia

Strada Provinciale 117

DN 600 ESISTENTE DA POZZI

LA TUBAZIONE VERRA' POSATA AL DI SOTTO DELLA CONDOTTA DEL GAS E.ON

Tracciato tubazione E.ON

NUOVO De 355 PN 16 HDPE DA CANALE

NOTA "A"

DN 600 ESISTENTE DA DISMETTERE

Tracciato E.ON

Tubazione adduzione metano

TIE-IN 002 ESISTENTE NUOVO

NUOVO DN 600 DA POZZI (NOTA C, E)

NUOVO De 355 DA CANALE (NOTA B)

Deposito materiali ferrosi

Pozzo

Area boschiva

LE TUBAZIONI VERRANNO POSATE AL DI SOTTO DELLA CONDOTTA DEL GAS E.ON

TUBO DI PROTEZIONE DN 750

De 355

DN 600

NUOVI POZZETTI VALVOLE

NUOVO DN 600 DA POZZI (NOTA C)

NUOVO De 355 DA CANALE (NOTA B)

Pensilina n°1

Serbatoio

Tubazione adduzione antincendio Ø 300

(NOTA D)

TIE-IN 003 NUOVO ESISTENTE

NUOVO FONDELLO DN 600

TIE-IN 004

SERBATOIO

DN 500 ESISTENTE

DN 600 ESISTENTE

Tubazione adduzione dai pozzi Ø 300

Tubo in acciaio Ø 300

DN 600 ESISTENTE DA DISMETTERE

Area boschiva

Vasca a G.F.(218.50)

Tubazione adduzione antincendio Ø 300

Tubazione adduzione metano

Tubazione adduzione dai pozzi Ø 300

Pozzetto di confine

Muretto di confine

Piattaforma in cls

Quota Catenaria

Strada Provinciale 117

Binari ferrovia

NUOVO ESISTENTE TIE-IN 001

DN 350 ESISTENTE DA DISMETTERE

DN 350 ESISTENTE DA CANALE

Canale sopraelevato

Muro di sostegno

Cabina metano

Tubo a pozzo

Sfiato

Scarico

Idrante

Bollard

Cunicolo

Cabina

Tubazione adduzione antincendio Ø 300

(0.95)

(1.06)

(1.20)



NOTA:
INFORMAZIONI TUBAZIONI ESISTENTI RICAVATE DA "PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO CON POZZI – RETE ACQUA INDUSTRIALE E POTABILE" RAPPORTO DI SICUREZZA ALLEGATO 10



SEZIONE A–A
SCALA 1:50



SEZIONE B–B
SCALA 1:50

LEGENDA

AREA IN BONIFICA

NOTE:

A) TUBAZIONE ADDUZIONE METANO ESISTENTE
DA RILOCARE VEDI TAV. LC–C–81210/81211

B) NUOVA TUBAZIONE DA CANALE
De 355 HDPE 100 PN 16

C) NUOVA TUBAZIONE DA POZZI
DN 600 API 5L Gr.B SMLS sp.9.52
CON RIVESTIMENTO ESTERNO BITUMINOSO
TIPO PESANTE

D) COLLEGAMENTO A CABINA ANTINCENDIO
DA DEFINIRE IN FASE DI DETTAGLIO

E) TUBO DI PROTEZIONE DN 750 SU DN 600
NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE
IN ALTERNATIVA AL TUBO DI PROTEZIONE POTRA' ESSERE REALIZZATO UN CUNICOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	03/08/12	EMISSIONE	MONTINI	PIERAGOSTINI	D'EMILIO

PROGETTISTA	Servizi di Ingegneria M.A.I. e PM&C	COMMESSA 029258	UNITA' N. 02
CLIENTE	SITO DI PIEVE VERGONTE (VB) PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA	DIS. N. 02–GB–A–61100	
INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE TESSENDERLO PLANIMETRIA DEVIAZIONE TUBAZIONI ACQUA POZZI E ANTINCENDIO TESSENDERLO		REVISIONE 0	
		FG. 1 DI 1	
		SCALA 1:250	

DOCUMENTO DI PROPRIETA SAIPEM. LA SOCIETÀ TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.