

Tabella - Prospetto riepilogativo aerazione naturale:

TIPOLOGIA DI LOCALE	Altezza locale	Superficie pavimento	Superficie aerante
LUOGHI DI LAVORO "GENERICI", UFFICI, SALE RIUNIONI, CUCINE, MENSE, REFETTORI, INFERMERIA, LOCALI DI RIPOSO, ecc.	≤ 4 m	< 400 m ² 400 ÷ 1000m ² > 1000 m ²	1/8 della superficie del pavimento 50 m ² + 1/12 della quota eccedente i 400 m ² 100 m ² + 1/16 della quota eccedente i 1000m ²
	> 4 m	< 400 m ² 400 ÷ 1000m ² > 1000 m ²	1/12 della superficie del pavimento 33,3 m ² + 1/16 della quota eccedente i 400 m ² 70,8 m ² + 1/20 della quota eccedente i 1000m ²
CENTRI COMMERCIALI (ovunque stazioni personale: aree cassa, uffici, negozi, ecc.)	È richiesta l'aerazione naturale diretta come per i locali di lavoro. Per gli altri locali è ammessa l'integrazione con ventilazione meccanica secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche.		
ARCHIVI, DEPOSITI- MAGAZZINI (NON PRESIDATI: con presenza occasionale di lavoratori ovvero presenza non quotidiana, anche solo saltuaria di lavoratori).	Superficie aerante pari a 1/30 del pavimento Fatto salvo quanto previsto da altre norme (es. V.V.F.F.)		
SALE D'ATTESA, SPOGLIATOI	Preferibilmente aerazione naturale diretta o ventilazione meccanica secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche.		
W.C. E ANTI-W.C.,	Preferibilmente aerazione naturale diretta. Ove non possibile, accettabile anche l'aspirazione meccanica.		
DISPENSA ANNESSA A CUCINA, MAGAZZINO STOVIGLIE, CORRIDOI, DISIMPEGNI, SGABUZZINI, RIPOSTIGLI, VANI TECNICI	Non è obbligatoria l'aerazione naturale diretta.		