

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Ordinanza n. 52 del 13/10/2009 - Domanda del 05/05/2009 di autorizzazione unica per la realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Omegna - Richiedente: ditta G. Calderoni & Soci S.r.l..**

Il Responsabile del Procedimento

Richiamati:

- Il DM n. 9498 del 15/10/1935 con il quale é stato concesso alla ditta G. Calderoni e Soci S.a.s. il rinnovo, per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 16/02/1933, della concessione assentita con i decreti del Prefetto di Novara n. 4968 del 05/03/1906 e n. 14922 del 30/04/1915, per continuare a derivare nella sponda sinistra del torrente Strona, in Comune di Omegna, una quantità d'acqua non superiore a l/s 3.800,00, per produrre sul salto di m 5,30, la potenza media nominale di HP 268,53 (kW 197,45).
- La D.D. n. 74 del 12/03/2003 con la quale è stata autorizzata alla ditta G. Calderoni & Soci S.r.l. la continuazione provvisoria del prelievo relativo alla derivazione in argomento.
- La D.D. n. 506 del 17/10/2006 con la quale è stata autorizzata alla ditta G. Calderoni & Soci S.r.l. la continuazione provvisoria del prelievo relativo alla derivazione dal rio Dogna, in Comune di Omegna, per una portata massima di prelievo di l/s 82,00 ed una portata media di prelievo di l/s 48,00, per una potenza media nominale di kW 2,50, in aumento alla concessione di cui sopra.
- La ns. nota prot. n. 0003004/7° del 16/01/2007 con la quale è stata comunicata, in applicazione dell'art. 12 comma 7 del DLgs 79/1999 e s.m.i., la proroga della scadenza della concessione sino al 31/12/2010.

Vista la domanda in data 05/05/2009 - trasmessa con ns. nota prot. n. 0025416/7° del 12/05/2009 - con la quale la ditta G. Calderoni & Soci S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico nonché il rinnovo con variante alla concessione sopra richiamata, con i seguenti pa-

rametri: portata massima di prelievo l/s 6.000,00 - portata media di prelievo l/s 5.400,00.

Considerato che:

- la centrale Calderoni è autorizzata per una portata massima di l/s 3.800,00;
- a valle della suddetta centrale, sul canale alimentato dalla derivazione dal torrente Strona, sono presenti n. 5 impianti idroelettrici di proprietà delle ditte Favini S.r.l., Salumificio Nino Galli S.p.A. e Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. che, unitamente alla ditta G. Calderoni & Soci S.r.l., sono riunite nel “Consorzio Orta-Strona”;
- le concessioni dei suddetti impianti prevedono una portata massima di 6.000,00 l/s, attualmente non più derivabili, in quanto la captazione attraverso la roggia del Maglio non è più attiva da decenni;
- l’aumento di prelievo richiesto consentirà agli impianti di cui sopra di derivare la portata per la quale sono dimensionati, mentre le caratteristiche dell’impianto Calderoni risulteranno così modificate: portata massima di prelievo 4.800,00 l/s - portata media di prelievo 4.265,50 - salto m 5,50 - potenza media nominale kW 230,00.

Acquisito, mediante silenzio-assenso, il parere preliminare dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, di cui all’art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., richiesto con ns. nota prot. n. 0030361/7° del 04/06/2009.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 11 del suddetto DPGR,

#### *Ordina*

- Il deposito della domanda e del relativo progetto, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 22/10/2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
- L’affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 22/10/2009, all’Albo Pretorio dei Comuni di Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce.
- La visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, é convocata per il 10/12/2009 alle ore 11:00 presso gli uffici del VII settore provinciale - Servizio Risorse Idriche, Via dell’Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza é pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione “Bandi, norme e atti - Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi” del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata, sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La stessa ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia del VCO; l’ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche; la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio; il termine per la conclusione del procedimento è fissato secondo le disposizioni imposte dal procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. (180 gg. dalla presentazione della domanda), fatte salve eventuali sospensioni; in caso di inadempienza dell’amministrazione entro il suddetto termine, é proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni