

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n.299 del 19/07/10 - Istanza 10.07.2007 della Società Ecoenergy s.r.l. con sede in Carrù in strada Trinità n. 1, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Armella in Comune di Ormea, località Valdarmella.

Il Dirigente

Vista l'istanza 10.07.2007 della Società Ecoenergy s.r.l. con sede in Carrù in strada Trinità n. 1, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Armella in Comune di Ormea, località Valdarmella, la portata massima di l/s 490 e media di l/s 181 per produrre sul salto di m 100 la potenza nominale media di kW 177;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - con nota prot. n. 4182/07/DA del 09.08.07;

Vista la nota prot. n. 5745.14/06 del 22/10/07 della Regione Piemonte Settore Dec. OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Servizio VIA di questa Amministrazione con nota prot. n. 25996 del 09.05.08;

Vista la concessione di derivazione d'acqua pubblica n. 4124 intestata al Comune di Ormea e prevedente la derivazione della portata massima di l/s 490 e media di l/s 181 per produrre sul salto di m 100 la potenza nominale media di kW 177;

Vista l'istanza 05.09.07 del Comune di Ormea di variante alla concessione sopra citata caratterizzata dai seguenti parametri: portata massima di l/s 450 portata media di l/s 195, salto di m 138, potenza nominale media di kW 264;

Visto l'esito della procedura di Verifica di impatto ambientale conclusasi con Determinazione n. 166 del 21.12.07 prevedente l'assoggettamento alla successiva fase di Valutazione di impatto ambientale.

Preso atto che in data 10.06.08 il Comune di Ormea ha depositato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale istanza (trasmessa con la documentazione integrativa in data 23.12.08) intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Torrente Armella secondo i seguenti parametri: la portata massima di l/s 450, portata media di l/s 150, salto di m 164, potenza nominale media kW 241;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - con nota prot. n. 2330 del 15.09.08;

Vista la nota prot. n. 58349.14/06 del 29.08.08 della Regione Piemonte Settore Dec. OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Servizio VIA di questa Amministrazione con nota prot. n. 25996 del 18.12.08;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento Regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Ormea per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Ormea a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Ormea; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Regione Piemonte Sett. Dec. OO.PP. Cuneo
All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Cuneo
Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino
Al Sindaco di Ormea Ormea
Alla Società Ecoenergy s.r.l. Carrù

I proponenti dovranno presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno *16/09/2010 alle ore 10:00*, con ritrovo presso il Municipio di Ormea; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- il progetto in capo alla Società Ecoenergy s.r.l. prevede l'opera di presa alla quota di circa 992 m e la restituzione alla quota di circa 894 m e periodo di funzionamento pari all'intero anno;
- il progetto in capo al Comune di Ormea prevede l'opera di presa alla quota di circa 1061 m e la restituzione alla quota di circa 895 m e periodo di funzionamento pari all'intero anno;
- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore ing. Fabrizio Cavallo e il referente è l'ing. Paolo Algarotti;
- nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 19 luglio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo