

NOVICONCONSULT s.a.s. - Basaluzzo (Alessandria)

Istanza per Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/2006 per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "MULINO DI OVADA" sul torrente Stura in Comune di Ovada.

Il proponente NOVICONCONSULT s.a.s. (omissis) con sede legale in Basaluzzo (AL), Via Novi n. 70/A, telefono n. 0143 487735, e-mail info@noviconsult.it

PREMESSO che:

- ha presentato Istanza per procedura di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

- l'opera in progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico alimentato da fonte energetica rinnovabile (idraulica), nonché delle opere connesse, con utilizzo del salto idraulico, pari a 10 metri circa, sul torrente Stura, in corrispondenza del sedime della traversa ormai distrutta del Mulino di Ovada, di cui si prevede il recupero funzionale. Il progetto prevede la captazione dell'acqua a monte della traversa e la restituzione completa dell'acqua derivata a monte del ponte della SP 155 "Novi-Ovada".

La portata media di cui si chiede la concessione di derivazione d'acqua è di 2,31 m³/s.

La potenza media dell'impianto è di 227 Kw.

Nell'area di progetto non gravano vincoli di alcun genere, se non quelli relativi al rispetto delle fasce fluviali.

- l'opera in progetto è localizzata in località Pizzo del Gallo, in corrispondenza dell'opera di derivazione dell'ex Mulino.

- la tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria 2.m "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw" e n. 7.d "derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo" della L.R. 40/98.

Rende noto

che copia del progetto è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria – Via Galimberti, 2/A – (orario: lun-ven 9,30 -12,30) per la pubblica consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici per 45 gg. dalla pubblicazione del presente comunicato all'Albo Pretorio del Comune sede dell'impianto.

Il Legale Rappresentante
Laura Marchetti