

Codice DB1402

D.D. 12 settembre 2011, n. 2318

**L.R. 06 ottobre 2003, n.25 - artt. 8-17 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R. Autorizzazione per l'esercizio della traversa CN01014 della Societa' Granda Energia 2000 s.r.l. di Villafalletto (CN) per l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico sul torrente Maira in comune di Villafalletto a valle del ponte della strada provinciale e approvazione del disciplinare di esercizio.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- Art. 1 – di prendere atto del Collaudo in corso d’opera favorevole eseguito dal Dott. Ing. Davide Michelis;
- Art. 2 – di autorizzare la Società Granda Energia 2000 s.r.l., ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, all’ esercizio della traversa di tipologia T categoria A sul Torrente Maira in comune di Villafalletto (CN), codice vaso CN01014;
- Art. 3 - L’esercizio dell’impianto è regolato dal rispetto del disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui il proprietario richiedente è vincolato nella gestione dell’opera; gli elaborati tecnici presentati sono depositati presso l’Amministrazione Regionale, Settore competente in materia di sbarramenti; in particolare l’esercizio dell’impianto sarà condizionato all’esecuzione delle opere ancora mancanti : rivestimento in pietra del muro di protezione arginale in destra orografica e delle parti in c.a. a vista del canale di adduzione e di scarico in sponda orografica sinistra, e rivestimento in pietra dei setti costituenti la scala di risalita dei pesci, come prescritto dalla Conferenza dei Servizi; dovrà inoltre essere monitorato il fenomeno erosivo a valle della platea in massi cementati descritto nel certificato di collaudo e sarà cura del Proprietario dell’opera redigere una proposta operativa per diminuire suddetto fenomeno, proposta da sottoporre al parere dell’Autorità Idraulica Competente e successivamente realizzare come opera a protezione della traversa.  
Dovrà inoltre essere predisposto ed inviato allo Scrivente Settore un “Piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera”, elaborato progettuale del Progetto Esecutivo, richiesto dalla normativa vigente e non presente nella documentazione;
- Art. 4 - Visti gli atti presentati e visto l’art. V del disciplinare d’esercizio, si individua nel proprietario, Società Granda Energia 2000 s.r.l., il responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell’impianto;
- Art. 5 - Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità, disponendo anche le necessarie visite di controllo e ordinando l’esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione, in relazione alle risultanze delle visite;
- Art. 6 - Copia dei verbali per le visite suddette dovranno essere inviati al Settore competente in materia di sbarramenti ed al Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo.

Il Dirigente  
Lorenzo Masoero