

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 19 agosto 2011 n. 2.159: concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Verrone, rinnovata in capo alla ditta "Pettinatura di Verrone S.p.A". Pratica n. 344BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

di identificare come Richiedente la "Pettinatura di Verrone S.p.A" (omissis) nella persona del legale rappresentante Sig. Lorenzo Chimetto.

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 14-06-2011 dal Sig. Paolo Trenta (omissis) delegato alla firma del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rilasciare al Richiedente la concessione in oggetto con le modalità stabilite dal relativo disciplinare.

Di dare atto che:

(omissis) La concessione è accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni sulle acque sotterranee. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.239 di Rep. del 14 giugno 2011

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde nonché infortuni o intrusioni casuali. E' fatto obbligo al titolare di provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2016 alla verifica della funzionalità delle opere, tramite prova di portata. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e

di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Biella, 8 marzo 2012

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi