

NOVICONCONSULT s.a.s. - Basaluzzo (Alessandria)

**Istanza per Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "CASAL CERPELLI" sul torrente Orba, in Comune di Casal Cermelli.**

Il proponente NOVICONCONSULT s.a.s., (omissis), con sede legale in Basaluzzo (AL), Via Novi n. 70/A, telefono n. 0143 487735, e-mail [info@noviconsult.it](mailto:info@noviconsult.it)

PREMESSO che:

- ha presentato Istanza per procedura di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

- l'opera in progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico alimentato da fonte energetica rinnovabile (idraulica), nonché delle opere connesse, con utilizzo del salto idraulico, pari a 5,80 metri circa, sul torrente Orba, in corrispondenza di una traversa esistente, parzialmente danneggiata, situata a valle del ponte stradale della S.P. 181 "Bosco Marengo – Casal Cermelli".di cui si prevede il recupero funzionale. Il progetto prevede la captazione dell'acqua in sponda destra a monte della traversa e la restituzione completa dell'acqua derivata circa 250 metri a valle.

La portata media di cui si chiede la concessione di derivazione d'acqua è di 5,08 m<sup>3</sup>/s.

La potenza media dell'impianto è di 289 Kw.

Nell'area di progetto non gravano vincoli di alcun genere, se non quelli relativi al rispetto delle fasce fluviali.

- l'opera in progetto è localizzata in Comune di Casal Cermelli, a valle del ponte stradale della S.P. 181.

- la tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria 2.m "*impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw*" e n° 7.d "*derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo*" della L.R.40/98.

RENDE NOTO che copia del progetto è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria – Via Galimberti, 2/A – (orario: lun-ven 9,30 -12,30 ) per la pubblica consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici per 45 gg. dalla pubblicazione del presente comunicato all'Albo Pretorio del Comune sede dell'impianto.

Il Legale Rappresentante  
Laura Marchetti