

Coutenza del Canale Carlo Alberto - Alessandria

Istanza per procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria - "Realizzazione di centralina idroelettrica "Mulino Zerba" sul canale Carlo Alberto nel comune Castellazzo Bormida".

Il proponente COUTENZA DEL CANALE CARLO ALBERTO, con sede legale in ALESSANDRIA, PIAZZA LIBERTA', n. 1,

PREMESSO che:

ha presentato *Istanza per procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale*

l'opera in progetto consiste: *realizzazione di centrale micro idroelettrica ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica con potenza nominale dell'impianto di 90 KW;*

l'opera in progetto e' localizzata: COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA, SUL CANALE CARLO ALBERTO ALLA PROGRESSIVA 13285;

la tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria B2 n.41 impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (*) (vedi cat. B1, n. 21) e non ricade neppure parzialmente in area protetta della L.R.40/98 e s.m.i. (indicare il numero, la lettera e la tipologia per esteso come definita dagli allegati B2 della L.R.40/98).

RENDE NOTO

che copia del progetto è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria – Via Galimberti, 2 3° piano – (orario: lun-ven 9,30 -12,30) per la pubblica consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni, per 45 gg. dalla pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonchè, all'Albo Pretorio del Comune sede dell'impianto.