

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Villaretto, in Comune di Roure, in misura di litri/sec max 97 e medi 68 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 44,30 la potenza nominale media di kw 29,53, con restituzione nello stesso Rio nello stesso Comune, assentita al Sig. Ribet Marco.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 235-13811/2013 del 10/04/2013 - Codice univoco: TO-A-10399

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(...omissis...)

Determina

- 1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Sig. Ribet Marco - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Villaretto in Comune di Roure in misura di litri/sec massimi 97 e medi 68 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 44,30 la potenza nominale media di kw 29,53 con restituzione nello stesso Rio nello stesso Comune;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/4/2013:

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec al fine del rispetto del Deflusso Minimo Vitale oltre ai quantitativi irrigui necessari per garantire i diritti precostituiti delle utenze sottese costituite da tre distinte derivazioni denominate "Dareire", "Bealot e "Tanette" ad uso irriguo/domestico intestate al Comune di Roure, in fase di rinnovo ed attualmente pari a l/sec 60 nel periodo irriguo dal 01/05 al 15/09 e l/sec 25 dal 16/09 al 30/04 di ogni anno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore alla somma del valore del Deflusso Minimo Vitale e del rilascio dei diritti irrigui citati. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il

valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"