

Regione Piemonte

Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica

**Pubblicazione, ai sensi di legge, della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 n. 485 del 19.07.2013 relativa all'Adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., art. 14/ter, comma 6 bis, riguardante l'approvazione in Conferenza di Servizi del progetto esecutivo relativo alla costruzione del nuovo Poliambulatorio, in parte utilizzato per attività intramoenia in regime ambulatoriale, da realizzarsi nella Città di Ivrea.**

Pubblicazione, ai sensi di legge, della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 n. 485 del 19.07.2013 relativa all'Adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., art. 14/ter, comma 6 bis, riguardante l'approvazione in Conferenza di Servizi del progetto esecutivo relativo alla costruzione del nuovo Poliambulatorio, in parte utilizzato per attività intramoenia in regime ambulatoriale, da realizzarsi nella Città di Ivrea.

Allegato



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
**A.S.L. TO4**  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO:** ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., ART. 14 TER, COMMA 6 BIS, RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE IN CONFERENZA DI SERVIZI DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO, IN PARTE UTILIZZATO PER ATTIVITA' INTRAMOENIA IN REGIME AMBULATORIALE, DA REALIZZARSI NELLA CITTA' DI IVREA.

N. **0485**

DEL **19 LUG. 2013**

Proponente: **ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO**

Numero di Proposta: **669 del 12/07/2013**

Il Responsabile del Procedimento  
ex artt.5 - 6 L. 07.08/90 n. 241 e smi  
(Arch. Giovanni Rizzo)

Visto del Responsabile  
S.C. Economico-Finanziario  
(Rag. Maurizio FRANCHEPPO)

II \_\_\_\_\_

PUBBLICATA ai sensi di legge a  
decorrere dal

**23 LUG. 2013**

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 ESECUTIVA DAL

Il Collaboratore Amministrativo  
Il Responsabile del Procedimento  
**Pdola LONGHI**

Il Collaboratore Amministrativo  
Il Responsabile del Procedimento  
**Pdola LONGHI**

TRASMESSA al Collegio Sindacale  
il

Ricevuta dalla Giunta Regionale il  
e da essa APPROVATA / ANNULLATA  
con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., ART. 14 TER, COMMA 6 BIS, RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE IN CONFERENZA DI SERVIZI DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO, IN PARTE UTILIZZATO PER ATTIVITA' INTRAMOENIA IN REGIME AMBULATORIALE, DA REALIZZARSI NELLA CITTA' DI IVREA.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Flavio BORASO**

**(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012)**

- Su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Fumagalli, nominato con atto deliberativo dell'A.S.L. TO4 n. 1985 del 6 ottobre 2009.
- Premesso che:
  - con Deliberazione del Direttore Generale n. 2648 del 23 dicembre 2009 l'A.S.L. TO4 adottava il provvedimento finale ai sensi dell'art. 14bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di assunzione delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 21.10.2009, riguardante l'approvazione del progetto preliminare della costruzione del nuovo Poliambulatorio, in parte utilizzato per l'attività intramoenia in regime ambulatoriale, da realizzarsi nella Città di Ivrea;
  - il punto 4. del dispositivo della suddetta Deliberazione precisa che, gli esiti conclusivi del procedimento di cui all'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., non determinano il rilascio del permesso di costruire dell'opera, dovendosi ancora esperire l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo in successiva Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata alla verifica dell'ottemperanza del progetto definitivo/esecutivo alle prescrizioni introdotte dalla Città di Ivrea con parere prot. n. 28584 del 19.10.2009 e dall'A.S.L. TO4 con Deliberazione n. 2107 del 21.10.2009, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 21.10.2009;
  - in data 13 settembre 2012 la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., di seguito denominata S.C.R. Piemonte, trasmetteva al Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 11314 del 13 settembre 2012, il progetto esecutivo costituito: dalla Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29.03.2012 di approvazione delle risultanze della gara ed aggiudicazione definitiva ed efficace; dalla Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 9.08.2012 di approvazione del nuovo quadro economico; dal Verbale di validazione del 6.09.2012 del progetto esecutivo, art. 55 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; dalla Relazione del Responsabile del procedimento dell'opera delle fasi più significative dell'iter amministrativo della gara d'appalto; dalla documentazione progettuale del progetto esecutivo costituito dagli elaborati grafici e documenti del progetto architettonico, dagli elaborati grafici e documenti delle strutture in cemento armato, dal piano di sicurezza, dagli elaborati grafici e documenti dell'impianto elettrico, dagli elaborati grafici e documenti degli impianti meccanici, dagli elaborati grafici e documenti dell'impianto antincendio, dagli elaborati grafici e documenti del progetto antincendio;

- preliminarmente alla convocazione della Conferenza di Servizi sono stati svolti incontri tra la Regione Piemonte, la Città di Ivrea, l'A.S.L. TO4 e S.C.R. Piemonte finalizzati alla verifica dei contenuti del progetto esecutivo all'ottemperanza delle prescrizioni introdotte dalla Città di Ivrea con parere prot. n. 28584 del 19.10.2009 e dall'A.S.L. TO4 con Deliberazione n. 2107 del 21.10.2009, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 21.10.2009, nonché alle ulteriori richieste di integrazioni suppletive, al progetto esecutivo, della Regione Piemonte e dell'A.S.L. TO4;
- a seguito degli incontri succitati S.C.R. Piemonte trasmetteva, in data 15 marzo 2013 rispettivamente con nota prot. n. 3482 al Responsabile del Procedimento e con nota prot. n. 3481 all'A.S.L. TO4 la documentazione integrativa al progetto esecutivo, richiesta dagli Enti competenti;
- in data 23 aprile 2013 l'A.S.L. TO4, con Deliberazione n. 0310 del Direttore Generale approvava il progetto esecutivo, il nuovo quadro economico, allegando alla suddetta delibera una relazione denominata "Allegato C" con proposte integrative al progetto esecutivo;
- S.C.R. Piemonte in data 29 maggio 2013 con nota prot. n. 5677 ha trasmesso al Responsabile del procedimento, all'A.S.L. TO4 e alla Città di Ivrea l'Elenco elaborati definitivo, aggiornato alla revisione 07;
- S.C.R. Piemonte ha trasmesso, in data 31 maggio 2013, al Responsabile del procedimento, all'A.S.L. TO4 e alla Città di Ivrea, la nota prot. n. 5769 di precisazioni in merito ai contenuti di alcuni elaborati del progetto esecutivo;
- S.C.R. Piemonte ha trasmesso, in data 3 giugno 2013, al Responsabile del procedimento, all'A.S.L. TO4 e alla Città di Ivrea, la nota prot. n. 5789 con la quale ha dichiarato che le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste nella futura Conferenza di Servizi, saranno sottoposte alle verifiche ai fini della validazione ai sensi di legge;
- S.C.R. Piemonte ha trasmesso, in data 3 giugno 2013, al Responsabile del procedimento, all'A.S.L. TO4 e alla Città di Ivrea, con nota prot. n. 5803 la Dichiarazione integrativa del progettista strutturista e del geologo in merito alla compatibilità del sistema di prefabbricazione e della tipologia delle fondazioni rispetto al panorama geologico/geotecnico dell'area interessata;
- l'A.S.L. TO4 con nota prot. n. 0055115 del 4 giugno 2013 ha trasmesso al Responsabile del procedimento la Deliberazione del Direttore Generale n. 0390 del 3 giugno 2013 di riapprovazione del progetto esecutivo dando atto che il progetto in questione risulta essere composto dai documenti di cui al nuovo allegato "A" (Elenco elaborati aggiornato alla revisione 07) che sostituisce integralmente l'allegato "A" contenuto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 23 aprile 2013;
- Preso atto che:
  - gli artt. dal 14 al 14 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. disciplinano l'istituto della Conferenza di Servizi cui il presente procedimento si richiama;

- l'art. 14 bis, 5° comma e l'art.14 ter della legge 241/90 e s.m.i. prevedono l'approvazione del progetto definitivo, in Conferenza di Servizi;
- il progetto presentato da S.C.R. Piemonte per l'esame della Conferenza di Servizi è un progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto preliminare affidato con la modalità dell'appalto-concorso ex art. 20, comma 4 della legge 109/94 e s.m.i.;
- il Responsabile del procedimento ha dato mandato, con nota prot. n. 4905/SB0109 del 21 maggio 2013, all'Ufficio regionale competente, di provvedere alla pubblicazione dell'avviso dell'Avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avviso che è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 21 del 23 maggio 2013 e che prevede i termini di conclusione del procedimento in novanta giorni con decorrenza dalla data della seduta della Conferenza di Servizi, fissata per il giorno 5 giugno 2013;
- il Responsabile del procedimento ha provveduto altresì, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i., a comunicare l'avvio del procedimento, con nota prot. n.4910/SB0109 del 21 maggio 2013 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, ovvero alla Società Parco Dora Baltea S.p.A. con sede legale in Via Natalia Ginzburg, n. 1 in Ivrea e alla Città di Ivrea in Piazza Vittorio Emanuele, n. 1 in Ivrea;
- il Responsabile del procedimento ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., con nota prot. n. 4923/SB0109 del 21 maggio 2013, la Conferenza di Servizi per il giorno 5 giugno 2013, finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 ottobre 2009, delle raccomandazioni contenute nella deliberazione del Direttore Generale dall'A.S.L. TO 4. n. 2107 del 21.10.2009 e delle richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte;
- in data 5 giugno 2013, presso gli Uffici decentrati del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Iniziative di Negoziazione di Rilevanza Strategica – in Via Lagrange, n.24 a Torino, si è svolta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. di approvazione del progetto esecutivo;
- nella seduta della Conferenza di Servizi, sulla base della documentazione tecnica, amministrativa, comprensiva del parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino prot. n. 19256 del 4 giugno 2013, documentazione pervenuta al Responsabile del procedimento, nonché sulla base della documentazione acquisita agli atti del Responsabile del procedimento nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi, i convenuti hanno verificato positivamente l'ottemperanza dei contenuti del progetto esecutivo rispettivamente alle prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 ottobre 2009, alle raccomandazioni contenute nella deliberazione del Direttore Generale dall'A.S.L. TO 4. n. 2107 del 21.10.2009 e alle richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte;
- la Conferenza ha altresì convenuto di non esprimersi sulle proposte integrative al progetto esecutivo, di cui all'allegato "C" della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 0310 del 23 aprile 2013, perché non oggetto dell'ordine del giorno e che saranno oggetto di una eventuale futura Conferenza di Servizi;

- la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori nell'unica seduta del giorno 5 giugno 2013, entro i termini previsti dal procedimento, con l'approvazione all'unanimità del progetto esecutivo funzionale/funzionante, corredato dalla ulteriore documentazione pervenuta ad integrazione/specificazione dello stesso, così come descritta nel Verbale allegato alla presente Deliberazione e che, a tutti gli effetti, assume cogenza ai fini del procedimento;
- la Conferenza di Servizi ha altresì stabilito all'unanimità che, l'approvazione del progetto esecutivo, è da intendersi sub iudice all'acquisizione da parte del Responsabile del procedimento, del parere positivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e dell'A.S.L. TO1;
- le eventuali modifiche o varianti sostanziali in corso d'opera al progetto esecutivo approvato, dovranno essere sottoposte all'approvazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i.
- successivamente alla Conferenza di Servizi sono pervenuti al Responsabile del procedimento i pareri favorevoli con prescrizioni, rispettivamente dell'A.S.L. TO1 prot. n. 57209L10406 del 13.06.2013, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino prot. n. 21084/PV del 18.06.2013 e della Città di Ivrea prot. n. 13438 del 4.06.2013 pervenuto al Responsabile del procedimento in data 11.06.2013;
- il Responsabile del procedimento ha attestato, in data 1° luglio 2013, l'avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli sopraccitati, con ciò ritenendo sciolta la riserva, in conformità a quanto previsto nel Verbale della Conferenza di Servizi del 5.06.2013, confermando la validità di approvazione del progetto esecutivo;
- il Responsabile del procedimento ha provveduto a trasmettere rispettivamente all'A.S.L. TO4 e a S.C.R. Piemonte con nota prot. n. 6626/SB0109 del 1° luglio 2013 il parere espresso dalla Città di Ivrea (prot. n. 13438 del 4.06.2013), ha provveduto altresì a trasmettere, rispettivamente all'A.S.L. TO4, alla Città di Ivrea e a S.C.R. Piemonte con nota prot. n. 6627/SB0109 del 1° luglio 2013, il parere espresso dall'A.S.L. TO1 (prot. n. 57209L10406 del 13.06.2013) e con la medesima nota l'attestazione di valutazione positiva dei pareri pervenuti dopo la Conferenza di Servizi;
- nei termini di conclusione del procedimento non sono pervenute, al Responsabile del procedimento, osservazioni nel pubblico interesse, in merito alla proposta progettuale oggetto del presente provvedimento.
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Fumagalli e dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico Arch. Giovanni Rizzo, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente.
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa.

SEGUE DELIBERAZIONE N. 0 4 8 5 DEL 19 LUG. 2013

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza.

Tutto ciò premesso e preso atto:

**DELIBERA**

1. Di assumere, con il presente provvedimento, le risultanze della Conferenza di Servizi del 5 giugno 2013 di approvazione del progetto esecutivo riguardante la realizzazione del Nuovo Poliambulatorio di Ivrea, previsto nell'ambito dell'area di trasformazione "ex Montefibre", del Piano Particolareggiato PP3 - unità di intervento n. 5 (cinque) fabbricato "E", sulla base della verifica dell'ottemperanza del progetto medesimo alle prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 ottobre 2009, alle raccomandazioni contenute nella deliberazione del Direttore Generale dall'A.S.L. TO 4. n. 2107 del 21.10.2009 e alle richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte.
2. Di dare atto che il progetto esecutivo approvato in Conferenza di Servizi è costituito dalla documentazione elencata nell'allegato "A" della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 n. 0390 del 3 giugno 2013 di riapprovazione del progetto esecutivo, dando atto che il progetto in questione risulta essere composto dai documenti di cui al nuovo allegato "A" (Elenco elaborati aggiornato alla revisione 07) che sostituisce integralmente l'allegato "A" contenuto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 23 aprile 2013.
3. Di dare atto che il progetto esecutivo è costituito altresì dalla documentazione tecnico-amministrativa acquisita agli atti del Responsabile del procedimento nel corso della Conferenza di Servizi del 5 giugno 2013 e da quella successivamente pervenuta al Responsabile del procedimento a conclusione dell'iter procedimentale.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non si discosta dalle risultanze della Conferenza di Servizi del 5 giugno 2013 e dall'attestazione del Responsabile del procedimento, di valutazione positiva dei pareri pervenuti dopo la Conferenza di Servizi.
5. Di stabilire che l'approvazione all'unanimità in sede di Conferenza di Servizi del progetto esecutivo, il cui Verbale è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, consegue, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., l'applicazione sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, con riguardo nella fattispecie al rilascio del permesso di costruire.
6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento da parte dell'A.S.L. TO4 in qualità di Amministrazione procedente, conclude il procedimento di cui all'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i.
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del procedimento Arch. Claudio Fumagalli, per gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

SEGUE DELIBERAZIONE N. 0485 DEL 19 LUG. 2013

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge n. 241/1990 e s.m.i. gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Claudio FUMAGALLI)

IL DIRETTORE  
DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO  
(Arch. Giovanni RIZZO)

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
, Dott.ssa Lorella DAGHERO

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giovanni LA VALLE

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Flavio BORASO)

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 10/1995, per la conclusione dell'iter amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Flavio BORASO)



Allegato ~~0485~~ ~~119~~ LUG. 2013  
N°

 REGIONE  
PIEMONTE

Gabinetto della Presidenza  
della Giunta Regionale  
Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica  
claudio.fumagalli@regione.piemonte.it

CONFERENZA DI SERVIZI  
AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I  
PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA  
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI IVREA.

Verbale n. 1

Conferenza di Servizi del 05.06.2013.

Con nota prot. n. 4923/SB0109 del 20.05.2013 il Responsabile del procedimento arch. Claudio Fumagalli, ha convocato, per il giorno 05.06.2013, la Conferenza di Servizi di cui all'oggetto.


Il giorno 05.06.2013, presso gli uffici decentrati del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica - stanza 418 piano 4° - Via Lagrange, 24- 10123 Torino, sono stati regolarmente convocati:

Dott. Carlo Della Pepa, Sindaco della Città di Ivrea;  
Arch. Nedo Vinzio, Dirigente Area Tecnica della Città di Ivrea;  
Dott. Sergio Morgagni, Direttore regionale Sanità;  
Dott. Flavio Boraso, Direttore Generale dell'A.S.L. TO4;  
Dott.ssa Giovanna Briccarello, Direttore Generale dell'A.S.L. TO1;  
Comando provinciale dei VV.FF. - Divisione Prevenzione Incendi;  
Dott. Domenico Arcidiacono, Presidente S.C.R. Piemonte S.p.A.

Il Presidente della Regione Piemonte avv. Roberto Cota ha delegato il dott. Claudio Baccon, Dirigente del Settore Personale Dipendente del SSR e Affari Generali, a rappresentare l'Ente, nella seduta della Conferenza di Servizi odierna (nota prot. n. 0005312/SB0100/1.45 del 30.05.2013);

il Presidente di S.C.R. Piemonte S.p.A. dott. ing. Domenico Arcidiacono ha delegato l'ing. Mauro Fegatelli a rappresentare S.C.R. Piemonte S.p.A. alla Conferenza di Servizi odierna (nota prot. n. 5836 del 4.06.2013).

Piazza Castelli, 165  
10122 Torino  
Tel. 011.4321300  
Fax 011.4521792



Risultano presenti i seguenti signori:

Dott. Carlo Della Pepa, Sindaco della Città di Ivrea;  
Dott. Pierantonio Dalla Libera, Città di Ivrea;  
Dott. Claudio Baccon, rappresentante della Regione Piemonte;  
Dott. Flavio Boraso, Direttore Generale dell'A.S.L. TO4;  
Dott.ssa Lorella Daghero, Direttore Amministrativo dell'A.S.L. TO4;  
Dott. Giovanni Rizzo, A.S.L. TO4;  
Dott. Giovanni Bertot, A.S.L. TO4;  
Dott.ssa Paola Gavosto; Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR;  
Ing. Paolo Pollano, Dirigente Parco Dora Baltea S.p.A.;  
Ing. Mauro Fegatelli, S.C.R. Piemonte S.p.A.;  
Arch. Sergio Manto, S.C.R. Piemonte S.p.A.;  
Arch. Alberto Gorini, S.C.R. Piemonte S.p.A.;  
Arch. Marco Bruno, S.C.R. Piemonte S.p.A.;  
Arch. Antonio Besso-Marcheis, Studio Architettura Antonio Besso-Marcheis;  
Ing. Paolo Oria, Studio Architettura Paolo Oria;  
Ing. Alessandro Balboni, MCM Ingegneria;  
Arch. Claudio Fumagalli, Responsabile del procedimento;  
Dott.ssa Laura Favarato, Settore regionale Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica;  
Dott. Alessio Monari, Settore regionale Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica.

Il Responsabile del procedimento arch. Claudio Fumagalli apre la seduta alle ore 10,30 e informa preliminarmente i convenuti che la seduta odierna è finalizzata ad approvare il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, così come previsto dal verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21.10.2009 di approvazione del progetto preliminare, verificando l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel verbale della suddetta Conferenza anche con riferimento al parere comunale e alla deliberazione del Direttore Generale dall'A.S.L. TO 4. n. 2107 del 21.10.2009.

L'arch. Fumagalli specifica inoltre che, la Conferenza odierna non può valutare ed esprimersi su eventuali ulteriori proposte di modifica progettuale, in assenza di specifica documentazione, non agli atti del Responsabile del procedimento.

Effettuata la verifica delle persone presenti alla Conferenza ed accertata la presenza di soggetti facenti capo all'Impresa Mattioda, gli stessi vengono invitati dal Responsabile del procedimento a lasciare la seduta in quanto non titolati a parteciparvi.

Il Responsabile del procedimento precisa altresì che, la presenza dei Progettisti alla seduta della Conferenza, è finalizzata a chiarire nel dettaglio, qualora si renda necessario, il contenuto dei documenti tecnico-progettuali del progetto esecutivo all'esame della Conferenza.

La dott.ssa Laura Favarato informa i convenuti che è stata data la comunicazione dell'Avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. per l'approvazione del progetto esecutivo riguardante il nuovo Poliambulatorio di Ivrea, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23.05.2013; informa inoltre che, il Responsabile del procedimento arch. Claudio Fumagalli, ha provveduto a comunicare l'Avvio del procedimento al Sindaco della Città di Ivrea e al Presidente della Società Parco Dora Baltea (soggetto terzo interessato dall'intervento) con nota n. 4910/SB0109 del 21.05.2013.

Il progetto esecutivo è stato trasmesso al Responsabile del procedimento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito denominata SCR Piemonte) con nota prot. n. 11314 del 13.09.2012;

lo stesso risulta costituito da:

- Elaborati di progetto
- Disposizione del Presidente C.d.A. di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 22 del 29.03.2012 di approvazione delle risultanze della gara ed aggiudicazione definitiva ed efficace;
- Disposizione del Presidente C.d.A. di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 50 del 09.08.2012 di approvazione del nuovo quadro economico;
- Verbale di validazione del 06.09.2012 del progetto esecutivo, art. 55 comma 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e art. 112 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. del 06.09.2012;
- Relazione del Responsabile Unico del procedimento dell'opera, delle fasi più significative dell'iter amministrativo della gara d'appalto.

La suddetta documentazione progettuale è stata integrata da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. con nota prot. n. 3482 del 15.03.2013, con nota prot. n. 5491 del 21.05.2013 e con nota prot. n. 5493 del 21.05.2013.

Il nuovo Elenco elaborati (revisione 07) aggiornato alle suddette integrazioni, è stato trasmesso al Responsabile del procedimento arch. Fumagalli, da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. con nota prot. n. 5677 del 29.05.2013.

Il Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo del nuovo Poliambulatorio di Ivrea con Deliberazione n. 310 del 23.04.2013.

Il Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 ha provveduto altresì a riapprovare il progetto esecutivo del nuovo Poliambulatorio di Ivrea, aggiornato all'elenco elaborati revisione 07, con Deliberazione n. 390 del 3.06.2013.

Con riferimento alla succitata deliberazione n. 390 del 3.06.2013 il Responsabile del procedimento manifesta la necessità di acquisire dall'A.S.L. TO4 la suddetta deliberazione con l'Elenco elaborati Rev. 07 completo in ogni sua parte.

La Dott.ssa Favarato illustra le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi, che si articolerà nel seguente modo:

- verifica dell'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21.10.2009 di approvazione del progetto preliminare;
- verifica dell'ottemperanza del progetto esecutivo alle raccomandazioni contenute nella deliberazione del Direttore Generale dall'A.S.L. TO 4, n. 2107 del 21.10.2009;
- verifica dell'ottemperanza del progetto esecutivo alle richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte;
- lettura dei pareri e della documentazione agli atti del Responsabile del procedimento, acquisiti preliminarmente all'indizione della Conferenza di Servizi odierna.

La Conferenza procede alla verifica dell'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21.10.2009.

Con riferimento alla pag. 2 del verbale della Conferenza:

al punto 12 il parere della Città di Ivrea prot. n. 28584 del 19.10.2009 richiedeva il fotoinserimento dell'opera nel contesto del Piano Particolareggiato

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:

SCR-IVR-PE-ARC-000-00 Documentazione fotografica dell'area e fotoinserimento nell'ambito di progetto

SCR-IVR-PE-ARC-C24-00 Inserimento ambientale

SCR-IVR-PE-ARC-C25-00 Viste tridimensionali

dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Al punto 11 il parere della Città di Ivrea prot. n. 28584 del 19.10.2009 sottolineava che la tavola prodotta da SCR Piemonte in data 19.10.2009 fosse incoerente con la richiesta del Comune

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:  
SCR-IVR-PE-ARC-A-03 Relazione Tecnica generale  
SCR-IVR-PE-ARC-C16-00 prospetto Nord-Sud  
SCR-IVR-PE-ARC-C17-01 prospetto Ovest  
SCR-IVR-PE-ARC-C18-01 prospetto Est  
SCR-IVR-PE-ARC-C19-00 particolare di facciata - prospetto Ovest  
sentiti i rappresentanti della Città di Ivrea che dichiarano di aver verificato positivamente l'ottemperanza ai punti 11 e 12 e che provvederanno a far pervenire il proprio parere positivo al Responsabile del procedimento  
la Conferenza dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riferimento alla pag. 4 del verbale della Conferenza:

richiesta di approfondimento dell'aspetto riferito ai parametri di aeroilluminazione espressi dalla S.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASL TO4

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato:  
SCR-IVR-PE-ARC-B-00 Relazione specialistica - Analisi dell'ombreggiamento e dell'irraggiamento solare incidente sulle superfici  
sentita l'illustrazione, da parte del progettista incaricato Arch. Antonio Besso-Marcheis, delle soluzioni progettuali adottate, illustrazione che viene supportata dall'elaborato integrativo SCR-IVR-PE-ARC "Verifica Parametri Aeroilluminanti" consegnato al Responsabile del procedimento ed acquisito agli atti della Conferenza di Servizi odierna;

sentito altresì telefonicamente dall'arch. Fumagalli il dott. Nicotra della ASL TO1 in merito al parere di competenza non ancora pervenuto, il dott. Nicotra informa che il parere è in via di redazione e sarà trasmesso al più presto al Responsabile del procedimento; la telefonata si è svolta in modalità "viva voce" per l'ascolto diretto anche dei partecipanti alla Conferenza.

Alla luce di quanto sopra, la Conferenza dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto, fatta salva l'acquisizione del parere positivo dell'ASL TO1.

Con riguardo all'elaborato di cui sopra acquisito in Conferenza, l'arch. Fumagalli incarica S.C.R. Piemonte di consegnare una copia dello stesso elaborato SCR-IVR-PE-ARC "Verifica Parametri Aeroilluminanti" rispettivamente all'ASL TO4, all'ASL TO1 e alla Città di Ivrea.

La Conferenza procede ora a verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle raccomandazioni contenute nella deliberazione del Direttore Generale dall'ASL TO4, n. 2107 del 21.10.2009.

L'arch. Fumagalli dà lettura, punto per punto, delle singole raccomandazioni; l'arch. Gorini di SCR Piemonte illustra di volta in volta, alla Conferenza, gli elaborati progettuali prodotti al fine di ottemperare alle raccomandazioni formulate dall'ASL TO4.

Con riguardo al punto 1:

richiesta di prevedere che il gruppo di continuità dovrà avere potenza nominale tale da poter soddisfare le richieste di corrente elettrica, in caso di mancanza della stessa su rete normale, dei servizi collocati al piano terreno, al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto piano

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato: SCR-IVR-PE-ELT-044-03 Impianti elettrici - Relazione specialistica dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 2:

richiesta di prevedere l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, avente potenza di almeno 350/400kVa al quale verranno collegate le utenze più importanti

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati: SCR-IVR-PE-ELT-057-00 Posizionamento gruppo elettrogeno - Pianta piano terra SCR-IVR-PE-ARC-C05 -05 Planimetria piano terra e gli elaborati integrativi prodotti per la richiesta del parere ai Vigili del Fuoco dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 3:

richiesta che la fornitura di aria ad uso medicale (4 bar) alla rete di distribuzione interna debba avvenire tramite l'inserimento di filtri a "setacci molecolare" sull'impianto di produzione aria compressa ad uso tecnico (8 bar)

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato: SCR-IVR-PE-MEC-023-01 Impianti gas medicali e puri - Centrali e distribuzioni ritiene che, con riguardo alla potenza dei compressori, SCR Piemonte debba far pervenire all'arch. Fumagalli, all'ASL TO4 e alla Città di Ivrea una precisazione tecnica, sottoscritta dal progettista impiantista, relativa alle caratteristiche dei compressori in progetto.

6  


La Conferenza, nelle more del ricevimento della precisazione richiesta, dichiara l'avvenuta ottemperanza alle raccomandazioni di cui al punto 3 della Deliberazione ASL TO4 n. 2107 del 21.10.2009.

Alle ore 11.45 lascia la seduta il Dott. Flavio Boraso, Direttore Generale dell'A.S.L. TO4.

La Conferenza prosegue i lavori con la verificare dell'ottemperanza del progetto esecutivo al punto 4 delle raccomandazioni della Deliberazione ASL TO4 n. 2107 del 21.10.2009, ossia la richiesta che l'umidificazione dell'aria, all'interno delle UTA, dovrà avvenire con l'impiego di umidificatori a "vapore" in sostituzione dei previsti sistemi di tipo "adiabatico"

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:  
SCR-IVR-PE-MEC-035-02 Impianti meccanici - Relazione tecnica - specialistica  
SCR-IVR-PE-MEC-037 01 Impianti meccanici - Relazione di calcolo  
SCR-IVR-PE-MEC-004-00 Impianti di climatizzazione - Schemi UTA  
dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 5:  
richiesta di prevedere al piano terzo per i locali ad uso laboratori di anatomia patologica, la realizzazione di un impianto di riscaldamento a tutt'aria in sostituzione del previsto impianto a pannelli radianti

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:  
SCR-IVR-PE-MEC-018-00 Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - piano terzo  
SCR-IVR-PE-MEC-035-02 Impianti meccanici - Relazione tecnica - specialistica  
dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 6:  
richiesta che i solai di tutti i piani dovranno essere strutturati per un sovraccarico di 500 Kg/mq, analogamente per il pavimento tecnico previsto per i piani primo e secondo

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:  
SCR-IVR-PE-STT-036-00 Ipotesi soluzione prefabbricata con carichi aggiornati alle richieste ASL - Relazione descrittiva  
SCR-IVR-PE-STT-037-00 Ipotesi soluzione prefabbricata con carichi aggiornati alle richieste ASL - Piante strutturali  
SCR-IVR-PE-STT-038-00 Ipotesi soluzione prefabbricata con carichi aggiornati alle richieste ASL - Verifica modularità prospetti e sezioni  
SCR-IVR-PE-STT-039-00 Ipotesi soluzione prefabbricata con carichi aggiornati alle richieste ASL - Verifica compatibilità sezione architettonica

Piazza Castello, 165  
10122 Torino  
Tel. 011 4321501  
Fax 011 4324792

Allegato alla Deliberazione  
N° 2107 del 21.10.2009

sentito il professionista incaricato ing. Paolo Oria che ha illustrato le specifiche tecniche degli elaborati succitati, che garantiscono il rispetto dei parametri geotecnici risultanti dalle indagini effettuate  
la Conferenza dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 7:

richiesta di prevedere una riserva complessiva di almeno 8.000 litri di acqua ad uso sanitario

esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:

SCR-IVR-PE-MEC-034-01 Impianto idrico sanitario - Schema funzionale centrale idrica

SCR-IVR-PE-ARC-C03-04 Pianta piano interrato

sentita l'illustrazione dettagliata degli stessi elaborati da parte dall'arch. Gorini e dell'ing. Balboni

la Conferenza dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 8:

richiesta che tutti i locali tecnici posti in copertura debbano essere dimensionati in modo tale da poter permettere un'agevole installazione e manutenzione di tutte le apparecchiature in essi previsti

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati:

SCR-IVR-ARC-A-03 Relazione tecnica generale

e più in generale tutti gli elaborati appartenenti al gruppo "architettonico"

dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo al punto 9:

richiesta di prevedere la realizzazione di un locale tecnico a copertura e protezione delle UTA

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato:


SCR-IVR-PE-MEC 035-02 Impianti meccanici - Relazione tecnica - specialistica.

sentito l'intervento dell'ing. Balboni il quale, con riferimento alla richiesta avanzata dall'ASL TO4 precisa che, le UTA sono macchine in grado di resistere all'esterno, affermazione ribadita dall'arch. Besso-Marcheis il quale sottolinea che le UTA necessitano di norma, di spazi aperti per un loro corretto funzionamento.

L'arch. Rizzo dell'ASL TO4 chiarisce che, la richiesta a suo tempo formulata nelle prescrizioni dell'ASL di prevedere la copertura delle UTA, era finalizzata a garantire una maggiore durata nel tempo, della funzionalità delle apparecchiature di comando/controllo.

Parzo-Castello, 165  
10127 Torino  
Tel. 011.4321500  
Fax 011.4321502

Allegato ..... alla Deliberazione  
n. 4-5-5 del 10/05/2013





Alla luce di quanto sopra la Conferenza decide all'unanimità che la protezione delle apparecchiature di comando/controllo degli impianti UTA, sia ottenuta attraverso la sola protezione dai raggi UV degli organi di regolazione.

Con riguardo al punto 10:  
richiesta di acquisire agli atti una dichiarazione con la quale la Società Parco Dora garantisca l'erogazione delle potenze termiche, frigorifere ed eventualmente elettriche richieste dal progetto, con specifico riferimento al punto di allacciamento alla rete di teleraffrescamento

la Conferenza, preso atto della dichiarazione prodotta da AEG Azienda Energia e Gas a firma del Direttore dott. Vincenzo Lilli, indicante la capacità di potenza che sarà erogata, corredata della cartina con l'indicazione del punto di allacciamento (dichiarazione trasmessa da SCR Piemonte con nota prot. n. 4650 del 22.04.2013), dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

La Conferenza prosegue i propri lavori verificando l'ottemperanza del progetto esecutivo alle richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte.

Con riguardo alla richiesta di individuare planimetricamente la quota di superficie prevista per l'attività intramoenia

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato SCR-IVR-PE-ARC- C31-01 Pianta piano primo - Individuazione planimetrica della quota di superficie prevista per l'attività intramoenia  
dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riferimento all'intramoenia viene evidenziato l'aspetto riferito alla scadenza, ad oggi fissata al 31.12.2014 per il collaudo dei lavori, in merito il dott. Baccon precisa che, al fine dell'accesso ai contributi ministeriali previsti, l'opera, per la parte riguardante l'intramoenia dovrà essere effettivamente collaudata entro tale data.

SCR Piemonte dovrà comunicare all'ASL TO4 e per conoscenza al Responsabile del procedimento arch. Fumagalli e alla Direzione regionale alla Sanità, la data di avvio dei lavori e fornire il cronoprogramma dettagliato dell'inizio e di fine lavori del piano dell'edificato dedicato all'intramoenia.

La dichiarazione di avvio lavori sarà trasmessa a cura della Direzione regionale alla Sanità al Ministero competente, per l'erogazione dei finanziamenti previsti.

L'arch Sergio Manto di S.C.R. Piemonte specifica che gli impegni assunti da S.C.R. Piemonte sono subordinati all'effettivo inizio dei lavori che non potrà essere

successivo al 1° luglio 2013 e, al regolare flusso del trasferimento finanziario e di cassa, da parte degli organi competenti, in funzione degli stati di avanzamento dei lavori.

I convenuti concordano sulla necessità di disciplinare le modalità di erogazione dei flussi finanziari e di cassa attraverso una specifica convenzione tra le parti interessate.

Con riguardo alla richiesta di valutare l'impatto acustico determinato dalla presenza, all'ultimo piano dell'edificio, delle UTA nei confronti di recettori esterni

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato SCR-IVR-PE-ARC-N2-00 Valutazione di impatto acustico relativa alle unità di trattamento aria sul piano ultimo nei confronti dei ricettori esterni dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo alla richiesta di integrare la documentazione relativa alla certificazione di ecosostenibilità di cui al Protocollo ITACA con il valore finale ottenuto

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato SCR-IVR-PE-ARC-N3-00 Relazione integrativa afferente la certificazione di ecosostenibilità del progetto attraverso il Protocollo ITACA dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo alla richiesta di aggiornamento del cronoprogramma dei lavori

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato SCR-IVR-PE-CRO-001-02 Cronoprogramma dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.


Con riguardo alla richiesta di verifica di ottemperanza alla legge 24.03.1989 n. 122 "legge Tognoli" riguardante la dotazione di parcheggi pertinenziali afferenti al nuovo Poliambulatorio

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare l'elaborato SCR-IVR-PE-ARC-A-03 Relazione tecnica generale dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

Con riguardo alla richiesta di rettificare alcune incongruenze contenute in alcuni elaborati, nonché di proporre una sezione dettagliata della struttura di fissaggio dell'impianto fotovoltaico ed altri elementi tecnici

la Conferenza, esaminata la documentazione pervenuta, in particolare gli elaborati SCR-IVR-PE-ELT-040-02 Impianto fotovoltaico – layout impianto

10



0.4 8 5 del 19 LUG 2013

SCR-IVR-PE-ELT-050-02 Relazione tecnica impianto fotovoltaico  
dichiara l'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto.

La Conferenza prosegue i propri lavori verificando l'ottemperanza del progetto  
esecutivo alle ulteriori richieste e precisazioni formulate dalla Regione Piemonte.

Con riferimento alla corretta individuazione del piano riservato all'attività di  
intramoenia, nonché a precisazioni relative alla corretta interpretazione di alcune  
diciture contenute nella Relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico


la Conferenza, verificati i contenuti della nota prodotta da SCR Piemonte prot. n.5769  
del 31 maggio 2013 ritiene esaustive le specificazioni contenute nella suddetta nota,  
che assumono carattere applicativo nel progetto.

Con riferimento alla richiesta riguardante la sostenibilità strutturale del nuovo  
Poliambulatorio rispetto alle caratteristiche geologiche e geotecniche dell'area sulla  
quale insiste l'intervento

la Conferenza, verificati i contenuti degli allegati alla nota di trasmissione prodotta  
da SCR Piemonte prot. n.5803 del 3 giugno 2013, ritiene esauriente la Dichiarazione  
a firma congiunta del geologo dott. Carlo Dellarole e dell'ing. Paolo Giuseppe Orta, ed  
esaustive le specificazioni di compatibilità del sistema di prefabbricazione e delle  
tipologie delle fondazioni individuate, rispetto alle caratteristiche  
geologiche/geotecniche dei terreni interessati dall'intervento.

La dott.ssa Favarato informa i partecipanti alla Conferenza che sono stati acquisiti  
agli atti del Responsabile del procedimento, trasmessi dalla Città di Ivrea con nota  
prot. n. 31262 del 17.12.2012, i documenti conclusivi dell'intervento di bonifica del  
sito soggetto a Piano Particolareggiato inerente l'area ex Montefibre, all'interno del  
quale è prevista la realizzazione del nuovo Poliambulatorio; tali documenti consistono  
nella Determinazione del Dirigente Area Tecnica della Città di Ivrea n. 2007/70/192  
del 19.07.2007 di presa d'atto della non contaminazione del sito e alla comunicazione  
di Parco Dora Baltea delle attività relative al monitoraggio con piezometri dell'area  
interessata.

Il Responsabile del procedimento informa che, l'impegno finanziario della Regione  
Piemonte espresso con Determinazione Dirigenziale n. 956 del 29.11.2010 è definito  
nella misura di € 5.142.880,85.



Il Responsabile del procedimento dà lettura del parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino prot. n. 19526 del 4.06.2013; dalla lettura si evince che tale parere non rappresenta l'espressione positiva, conclusiva della valutazione del progetto, bensì un mero richiamo agli elementi necessari per la valutazione predetta.

La Conferenza, non ritenendo quindi il parere espressione valutativa conclusiva sul progetto, invita SCR Piemonte a contattare con urgenza il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino al fine di fornire gli elementi necessari al rilascio del parere definitivo da parte del soggetto competente.

La Conferenza conclude i propri lavori con l'approvazione all'unanimità del progetto esecutivo funzionale/funzionante, corredato dalla ulteriore documentazione pervenuta ad integrazione/specificazione dello stesso, così come descritta nel presente verbale che, a tutti gli effetti assume cogenza ai fini del procedimento.

La validità dell'approvazione del progetto esecutivo è comunque sub iudice all'acquisizione del parere positivo formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e del parere dell'ASL TO1.

Sarà cura del Responsabile del procedimento, all'atto dell'acquisizione di tali pareri, attestarne la valutazione positiva espressa sul progetto esecutivo sciogliendo la riserva sopra citata.

Il provvedimento finale, da adottarsi da parte dell'ASL TO4 in qualità di Amministrazione procedente, potrà essere posto in essere all'atto dell'acquisizione dell'attestazione, formulata dal Responsabile del procedimento, dell'avvenuta acquisizione dei pareri positivi ad oggi non pervenuti.

Il provvedimento finale di cui sopra, conforme alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi odierna, predisposto dall'ASL TO4 ai sensi del comma 6bis dell'art. 14ter della legge 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla Conferenza, ma risultanti assenti.

La Conferenza di Servizi concorda che, gli argomenti non trattati nella seduta odierna, in quanto non all'ordine del giorno, saranno oggetto di una eventuale futura Conferenza di Servizi.

0485 19 LUG. 2013

Eventuali modifiche o varianti sostanziali in corso d'opera al progetto esecutivo approvato, dovranno essere sottoposte all'approvazione della Conferenza di Servizi di cui all'at. 14ter della legge 241/90 e s.m.i.

A conclusione della seduta, il Responsabile del procedimento dà lettura della Dichiarazione di SCR di cui alla nota prot. n. 5789 del 3.06.2013 di impegno alla validazione ai sensi di legge, degli atti e dei documenti oggetto di modifiche ed integrazioni richieste a seguito della Conferenza di Servizi odierna.  
Copia della certificazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento.

Alle ore 13,45 il Responsabile del procedimento chiude la seduta.

Il presente verbale, composto di n. 13 pagine è redatto in unico originale.


Il Responsabile del procedimento  
Arch. Claudio Fumcaalli

Il Rappresentante della Regione Piemonte  
Dott. Claudio Baccon

Il Sindaco del Comune di Ivrea  
Dott. Carlo Della Pepa

Il Rappresentante dell'A.S.L. TO4  
Dott. Flavio Boraso

Piazza Castello, 165  
10122 Torino  
Tel. 011.4321500  
Fax 011.4324792



13