

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3544 - Determinazione Dirigenziale n. 223-58461 del 07.06.13 - Noviconsult S.a.s. - Concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Torrente Arisola in Comune di Fabbrica Curone.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Arisola, in Comune di Fabbrica Curone, ad uso energetico (idroelettrico), a favore della Noviconsult S.a.s. (omissis). La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 50,00 l/s e media di 31,00 l/s, per produrre su un salto di 200 m la potenza nominale media di kw 60,71;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 30/05/2013, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna:

a) a corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2014, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

b) a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2013, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 984,00 relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione Dirigenziale ed il 31/12/2013;

c) a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 20 l/s; ai fini del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione del corpo idrico, il D.M.V. dovrà essere automaticamente adeguato qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; dovrà inoltre essere attuato un programma di monitoraggio, anche prima dell'intervento, al fine di constatare gli effetti della derivazione sul tratto sotteso;

d) ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL A 00130) ed a mantenerla in buono stato di conservazione;

(omissis)

Il Dirigente Direzione Ambiente e Pianificazione

Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

(omissis)

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Arisola in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(omissis)