

Idrogea Valpe S.r.l. - Pinerolo (Torino)

**Istanza per procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria. "Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Orba nel Comune di Molare" - Proponente Idrogea Valpe S.r.l. - Avviso al pubblico.**

Il proponente IDROGEA VALPE S.r.l. con sede legale in *Pinerolo*, via Montebello n. 17

PREMESSO che:

ha presentato Istanza per procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale;

il progetto consiste nella costruzione di impianti, infrastrutture e opere necessarie e funzionali per la captazione, l'adduzione ed il trasporto dell'acqua, la produzione dell'energia ed infine la restituzione della risorsa idrica. Nel dettaglio il progetto prevede la derivazione dal Torrente Orba in Località Olbicella nel Comune di Molare, a monte della confluenza fra il Torrente Orba ed il Torrente Olbicella, mediante uno sbarramento a geometria variabile e due bocche di presa laterali in sponda sinistra e la restituzione, sempre nel Torrente Orba, a monte della Loc. Vernini. In sintesi il salto nominale della derivazione è di 32 m con una portata massima derivata di 4.500 l/s e media di 2.540 l/s. La potenza nominale media è di 797 kW;

la tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 (Industria energetica ed estrattiva) della L.R. 40/98 e s.m.i.: impianti per la produzione di energia elettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26/04/1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km<sup>2</sup>, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno di area protetta (vedi cat. B1, n. 21).

RENDE NOTO che copia del progetto è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria – Via Galimberti, 2 3° piano – (orario: lun-ven 9,30-12,30 ) per la pubblica consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni, per 45 gg. dalla pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché all'Albo Pretorio del Comune sede dell'impianto.

Il Proponente  
Idrogea Valpe S.r.l.