

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Rinnovo con variante del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Malone in Comune di San Benigno C.se ad uso energetico, assentito alla Soc. H2O Energy srl.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 888-45767 del 12.11.2013 - Codice Univoco: TO-A-10449

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. H2O Energy srl – CF n. 03430680045 - con sede legale in 12037 Saluzzo (Cn) in Via Martiri della Liberazione n. 30 il subingresso ed il rinnovo con variante del riconoscimento di derivazione d'acqua, originariamente assentito con il DM n. 5972 del 30.8.1936, dal T. Malone in Comune di San Benigno C.se ad uso produzione di energia idroelettrica, corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. in misura di l/s massimi 1375 e medi 1200 per produrre sul salto mt 3,23 la potenza nominale media pari a kW 38 con restituzione nello stesso Torrente nel Comune di Volpiano;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.2002, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 950 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"