

Provincia di Torino  
Servizio Gestione risorse idriche

**Rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua dai T. Gravio di Condove, Puta e Merdarello in Comune di Condove ad uso energetico assentito alla Soc. Electra snc.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 936-48484 del 28.11.2013

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Electra snc - P. IVA n. 00814430054 - con sede legale in 14055 Costigliole d'Asti, Strada Loreto 1/A il rinnovo con interventi di manutenzione delle opere – consistenti nell'adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV e nella manutenzione delle scale di risalita per l'ittiofauna - e variante in aumento della portata media della concessione di derivazione d'acqua dal T. Gravio di Condove e dal Rio Puta e la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dal T. Merdarello in Comune di Condove, in misura di complessivi l/s massimi 719 e medi 334 ad uso produzione di energia idroelettrica, corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. per produrre sul salto di mt 286.44 la potenza nominale media di kW 938 con restituzione nel T. Gravio nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.2011, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno, le portate istantanee minime di:

- presa sul T. Gravio: 116 l/s oltre alla modulazione del 10% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 10%(Qarrivo alla traversa – DMV base). Rilascio attraverso la scala ittica;

- presa sul T. Puta: 50 l/s. Rilascio attraverso la scala ittica;

- presa sul T. Merdarello: 50 l/s. Rilascio attraverso gaveta in calcestruzzo.

(... omissis ...)"