

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda di Roncaglion Garoffo Alessandro e Rialca Due srl di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Piova nei Comuni di Cintano e Colletterto Castelnuovo ad uso energetico.

Prot. n. 59785

Posizione n. 362/28

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Vista la domanda in data 8/5/2013 di Roncaglion Garoffo Alessandro e della Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cintano a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Piova nei Comuni di Cintano e Colletterto Castelnuovo, e constatato che il richiedente, tra gli atti da conseguire per la realizzazione dell'intervento, ha indicato anche la concessione di derivazione di acqua pubblica; in particolare la concessione risulta richiesta tramite derivazione di una portata massima pari a 450 litri/s massimi e 403 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 90,9 la potenza nominale media di kW 359, con restituzione delle acque nel medesimo Torrente Piova nel territorio del Comune di Cintano;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, in senso favorevole con prescrizioni; in particolare l'Autorità di Bacino del Fiume Po si è espressa con nota in data 2/12/2013 prot. n. 8151, mentre l'Autorità idraulica risulta essersi espressa nel corso della Conferenza dei Servizi del 3/4/2014;

Visto il verbale della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10/10/2013 (prot. n. 170170 del 11/10/2013) nell'ambito del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, e la successiva richiesta di integrazioni formulata con nota in data 11/11/2013 prot. n. 188674;

Viste le integrazioni ed i chiarimenti pervenuti dal concessionario, trasmessi con nota pervenuta in data 28/2/2014 (prot. n. 40787 del 7/3/2014);

Constatato che a seguito delle integrazioni presentate le caratteristiche della concessione richiesta risultano così variate: portata massima 600 litri/s, portata media 313 litri/s, per produrre sul medesimo salto di metri 90,9 la potenza nominale media di kW 279, fermi restando i punti di presa e restituzione;

Visto il verbale della seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 3/4/2014 (prot. n. 59372 del 4/4/2014) nell'ambito del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – e constatato che non sono stati ravvisati da parte del Servizio VIA elementi ostativi al prosieguo della istruttoria finalizzata al rilascio della concessione di derivazione d'acqua mediante l'espletamento della procedura concorrenziale, fatta salva la necessità di acquisire, prima della conclusione del procedimento, le seguenti ulteriori integrazioni:

- chiarimenti finalizzati al rilascio della autorizzazione a realizzare i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989;
- chiarimenti finalizzati al rilascio della autorizzazione a realizzare i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- revisione del dimensionamento idrologico dell'impianto, della modulazione del DMV e di tutti gli aspetti idraulici finalizzati a dimostrare come avviene la gestione del rilascio individuato;
- censimento degli scarichi e degli scaricatori di piena esistenti nel tratto sotteso;
- progetto delle opere di compensazione ambientale;
- progetto di mitigazione e di inerbimento in relazione al sito di deponia.

Dato atto che, per quanto riguarda il dimensionamento idrologico dell'impianto, trattasi di approfondimenti da eseguire al fine di individuare la corretta portata media nell'ambito della portata massima pari a 600 litri/s come sopra definita –a meno del DMV modulato con X pari a 20%, e ritenuto pertanto di potere dare luogo all'espletamento della procedura concorrenziale a mezzo della presente Ordinanza;

Considerato che, sulla base di quanto stabilito dal Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del Fiume Po, adottato dal Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione in data 24/2/2010 n. 1, l'intervento in questione, ubicato sul corpo idrico "Piova", non deve impedire il raggiungimento dell'obiettivo ecologico "buono" al 2021 e dell'obiettivo chimico "buono" al 2015, a fronte degli attuali stati, ecologico e chimico, rispettivamente classificati "buono" e "sufficiente" (stato complessivo: "sufficiente" – cod. corpo idrico PdGPO 49921pi.)

Dato atto che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, il suddetto Piano di Gestione individua sia misure di carattere generale di tutela qualitativa e quantitativa che specifiche misure di area, individuate nelle relative monografie;

Atteso che sulla base della Relazione biennale sullo stato di attuazione del PTA redatta da Arpa Piemonte ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/2006 il tratto del T. Piova interessato dal prelievo in oggetto si presenta a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra richiamati;

Rilevato che le misure di area individuate nella specifica monografia "Orco" ed attinenti l'eventuale interferenza dell'intervento in questione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra richiamati possono ritenersi l'applicazione del DMV di base e del DMV con i fattori correttivi;

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*";

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*";

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della L. 24/12/2007 n. 244;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: "*Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*";

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale*";

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po*";

Visto il D.M. 10/9/2010 "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";

Visto il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28, "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

O r d i n a

- 1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cintano e del Comune di Collettero Castelnuovo, che dovranno successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni";
- 2) la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata il 29 Maggio 2014 alle ore 9.30 con ritrovo presso la sede di questo Servizio in Torino C.so Inghilterra 7 Piano 10 Stanza 30 – essendo i luoghi già noti a tutti; si evidenzia che, nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data;
- 3) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

COMUNICA

- 1) la presente Ordinanza, ai sensi della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R; a tale proposito si evidenzia che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino;
 - l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Risorse Idriche;
 - la persona responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Latagliata (tel. 011 8616913, vincenzo.latagliata@provincia.torino.it) – responsabile degli Uffici Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee;
 - il procedimento deve concludersi entro 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni di legge e quelle per gli adempimenti a carico del richiedente;
- 2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.P.
- 3) fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è a disposizione di tutti gli interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, presso il Servizio scrivente, esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento. I Servizi della Provincia possono accedere al progetto dalla cartella PUBBLICA/LC5_ENERGIA/AUTORIZZAZIONI_387_IDROELETTRICI, mentre per Arpa è disponibile la Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).
- 4) ai fini del procedimento connesso con la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, "*nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria*";
- 5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

<i>Ente/Privato</i>	<i>Struttura</i>	<i>Indirizzo/PEC</i>
Ministero dello Sviluppo Economico	Dipartimento delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta	com.isppva@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici	mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it

	del Piemonte	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino	mbac-sbap-to@mailcert.beniculturali.it giulia.maccarrone@beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie.	mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it
Comando Regione Militare Nord		cdo_rmnord@postacert.difesa.it
Corpo Forestale dello Stato	Comando provinciale di Torino	cp.torino@pec.corpoforestale.it
Autorità di Bacino del Fiume Po		protocollo@postacert.adbpo.it
Regione Piemonte	Redazione del Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile	autorizzazionifer@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste	operepubbliche@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino	oopptorino@cert.regione.piemonte.it walter.buono@regione.piemonte.it riccardo.crivellari@regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica	agricoltura@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino	programmazionestrategica-edilizia@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio	
Regione Piemonte	Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino	jacopo.chiara@regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio	fabrizio.conte@regione.piemonte.it patrizia.filippi@regione.piemonte.it
Arpa Piemonte		dip.torino@pec.arpa.piemonte.it giorgio.giachino@arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 4		direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it
Provincia di Torino	Servizio VIA	c.a.: dott.ssa Paola Molina c.a.: dott. Massimo Dragonero
Provincia di Torino	Servizio Difesa del Suolo	c.a.: dott. Gabriele Papa

Provincia di Torino	Servizio Tutela Fauna e Flora	c.a.: dott.ssa Paola Violino
Provincia di Torino	Servizio Esercizio Viabilità	c.a.: ing. Sandra Beltramo
Provincia di Torino	Servizio Pianificazione Territoriale	c.a.: dott. Gabriele Bovo c.a.: arch. Paola Vayr
Provincia di Torino	Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico	c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo
Provincia di Torino	Servizio Espropriazioni	c.a.: arch. Giorgio Barbero
Provincia di Torino	Servizio Urbanistica	c.a.: arch. Gianfranco Fiora
Comunità Montana Valchiusella Valle Sacra e Dora Baltea		segreteria.cmalice@actaliscertymail.it
Comune di Cintano		cmalice@actaliscertymail.it
Comune di Colletterto Castelnuovo		colletterto.castelnuovo@cert.ruparpiemonte.it
Terna SpA		aot-torino@pec.terna.it
Enel Distribuzione SpA (Cod. preventivo TO532459)	Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest Sviluppo Rete Piemonte e Liguria	eneldistribuzione@pec.enel.it
Roncaglion Garoffo Alessandro		(omissis)
Rialca Due srl		rialcadue@pec.it

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite mail; ai Servizi della Provincia si comunica inoltre che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, lì 7 Aprile 2014

Il Dirigente del Servizio
Guglielmo Filippini