

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Determinazione Dirigenziale n. 305-16029 del 12.5.2014 di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone ad uso energetico (impianto idroelettrico "Sparone") assentita all'Enel Green Power S.p.A.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 305-16029 del 12.5.2014; Codice Univoco: **TO-A-10486**

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Enel Green Power SpA, p. iva n. 102364510000, con sede in 00198 Roma, Viale Regina Margherita n. 125 la variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone ad uso energetico, già assentita con il RD n. 9169 del 23.10.1919. I nuovi parametri di concessione sono i seguenti: portata massima 600 l/s, portata media 361 l/s, salto mt 444,5 potenza nominale media kW 1573;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, che sostituisce integralmente il disciplinare in data 30.8.1919 rep. n. 580;

3. di stabilire che la scadenza della concessione resta invariata al 31.3.2029;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; dovranno essere corrisposti altresì i canoni arretrati ed i sovracani corrispondenti all'aumento di potenza nominale media pari a kW 131 con decorrenza dal 23.10.1919;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.5.2014

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di **99 l/s**. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"