Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche
D.D. n. 799-34565 del 9.10.2014 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale Gazzelli in Comune di S. Sebastiano da Po ad uso produzione di energia idroelettrica, assentita alla Soc. Hydro power Electric srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- D.D. n. 799-34565 del 9.10.2014 - Codice Univoco: **TO-A-10514**

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Hydro power Electric srl - P. Iva n. 11167170015 - con sede in 10034 Chivasso, Piazza d'Armi 5 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale Gazzelli in Comune di S. Sebastiano da Po in misura di l/s massimi 2000 e medi 1700 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 2,90 la potenza nominale media di kW 48 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune, subordinatamente ai termini previsti nella autorizzazione provvisoria in capo al Consorzio di irrigazione del Canale Gazzelli e fatto salvo quanto verrà concesso in capo allo stesso a seguito della conclusione del relativo procedimento amministrativo;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.10.2014

"(... omissis ...)
Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)
Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, a valle della captazione ed attraverso la prevista scala di risalita per l'ittiofauna viene definito provvisoriamente in 65 litri/s. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

(... omissis ...)"