

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 71-4585 del 16.2.2015 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca, dallo scarico della centrale "Chiotti inferiore" in Comune di Pomaretto ed a mezzo della presa sussidiaria sul Rio Grasso in Comune di Perrero ad uso energetico (Centrale "Germanasca) assentito alla Soc. Idroenergia srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 71-4585 del 16.2.2015

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di assentire alla Soc. Idroenergia srl - P. IVA n. 01377560055 - con sede legale in 14055 Costigliole d'Asti (At) Via Asti-Nizza n. 64 il rinnovo - con realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna sulla presa dal T. Germanasca - della concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca, dallo scarico della centrale idroelettrica denominata "Chiotti inferiore" della Soc. CIO spa in Comune di Perrero e dal Rio Chiabrera in Comune di Pomaretto e la concessione preferenziale ai sensi del Regolamento regionale 4/R/2001 a mezzo della presa sussidiaria sul Rio Grasso in Comune di Perrero, in misura di complessivi l/s massimi 2055 e medi 1815 ad uso produzione di energia idroelettrica, corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. per produrre sul salto di mt 96.50 la potenza nominale media di kW 1717 con restituzione nell'opera di presa dell'impianto "Chisone inferiore" in Comune di Pomaretto. *Centrale "Germanasca"*, nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.2011, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua sono attuate in conformita' al progetto in data luglio 2010 a firma dell'ing. G. Della casa, in data giugno 2000 a firma dell'ing. F. Fossati e in data novembre 2013, aprile 2014 e luglio 2014 a firma dell'ing. S. Colombo; lo stesso contiene altresì il progetto definitivo della dismissione dell'impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale. Le opere consistono in una traversa di presa in cls sul T. Germanasca con ciglio a quota di mt 689.33 slm, che verrà dotata di scala di risalita per la fauna ittica in sponda sinistra idrografica.

(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa sul T. Germanasca senza indennizzo alcuno, la portata istantanea di 250 l/s (DMV base) attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna e la portata minima di 300 l/s, oltre alla modulazione del 10% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 10%(Qarrivo alla

traversa – DMV base) attraverso la bocca a stramazzo adiacente al passaggio per l'ittiofauna. Relativamente alla presa sul Rio Grasso il DMV da rilasciare a valle dell'opera di presa è pari a 50 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"