

Codice A18040

D.D. 14 aprile 2015, n. 856

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto definitivo/esecutivo: Interventi da realizzare sull'edificio e sulle sistemazioni esterne della scuola materna "La Pace" sita in Comune di Trofarello Via Grazia Deledda n. 14. Committente: Comune di Trofarello.**

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 16/02/2015 è stata accettata dal Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, prot. n. 8216/A18040, la denuncia del Comune di Trofarello, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale definitivo/esecutivo relativo agli interventi da realizzare sull'edificio e sulle sistemazioni esterne della scuola materna "La Pace" sita in Comune di Trofarello Via Grazia Deledda n. 14, ricadente in zona sismica 4.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 16/02/2015 come comunicato al Comune di Trofarello dal Settore scrivente con nota prot. n. 8950/A18040 del 19/02/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Le opere strutturali in progetto consistono nella realizzazione di un intervento di consolidamento di parte delle strutture di fondazione del fabbricato scolastico esistente, ad un piano fuori terra di dimensioni planimetriche m 60,6x17, attraverso l'esecuzione di micropali cementati mediante iniezioni multiple selettive, aventi la funzione principale di limitazione dei cedimenti al fine di uniformare la risposta del terreno di fondazione.

I micropali trivellati, da realizzare sotto le travi di fondazione previo attraversamento delle stesse, saranno di tipo valvolato ed iniettato di lunghezza compresa tra m 4 e m 6, con diametro della perforazione pari a mm 130 ed armatura tubolare in acciaio tipo S355 con spessore mm 10 e di diametro mm 88,9.

Sempre nell'area del complesso scuola, ma staccato dal fabbricato esistente, è prevista la costruzione di un blocco bagni con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato con annessa struttura metallica a tunnel. Il nuovo fabbricato bagni, ad un solo piano fuori terra con dimensioni in pianta m 6,34x5,91 ed altezza m 3,20, sarà realizzato con platea di fondazione e pareti in elevazione in calcestruzzo cementizio armato di spessore cm 20 e solaio di copertura sempre in cemento armato di spessore complessivo cm 30, da realizzare con pannello-cassero autoportante e getto collaborante in calcestruzzo cementizio.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

#### DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Trofarello all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.gls. 33/2013.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole