

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 600-28364 del 17.9.2015 di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Carmagnola a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Meletta e relativa concessione di derivazione idrica. Soc. Fumero sas.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. D.D. n. 600-28364 del 17.9.2015

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di assentire alla Soc. Fumero sas di Fumero Luigi & C. - P. IVA n. 08487890017 - con sede legale in 10022 Carmagnola, Via Bergamina n. 2 - la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Meletta mediante l'utilizzo di una traversa esistente in capo al Consorzio Irriguo Diga dei Sola (pratica prov. 57 R 28, riconoscimento di antico diritto prorogato ai sensi della LR 88/96 fino al 31.1.2002, in corso di rinnovo) in Comune di Carmagnola in misura di l/s massimi 7000 e medi 3980 ad uso produzione di energia idroelettrica, corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. per produrre sul salto di mt 2,51 nominale media di kW 98 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2) di assentire alla stessa Soc. Fumero sas di Fumero Luigi & C. - P. IVA n. 08487890017 - l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Carmagnola funzionale alla sopra citata concessione di derivazione d'acqua, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto approvato e citato nel disciplinare di concessione e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa e meglio specificati nei punti successivi;

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Durante la cantierizzazione e durante l'esercizio della derivazione dovrà essere in ogni condizione rispettato il diritto di prelievo irriguo esistente in capo al Consorzio Diga dei Sola. Dovranno essere rispettate le prescrizioni della autorizzazione unica, in particolare: divieto di lavori durante eventi di piena e responsabilità di eventuali danni in capo al concessionario; obbligo di monitoraggio degli eventi meteorici e della presenza di personale in cantiere per rimozione opere in caso di ostacolo al deflusso della piena.

L'utilizzo idroelettrico dovrà in ogni caso essere subordinato a quello irriguo.

La funzionalità della scala ittica dovrà essere oggetto di monitoraggio per la durata di tre anni, come da relazione integrativa del aprile 2015 agli atti.

In caso la paratoia sia in grado di convogliare l'ittiofauna verso il canale (situazione da verificare nel monitoraggio) dovrà essere posato un dissuasore in fase successiva, con le modalità da concordare preventivamente con il Servizio competente di questo Ente.

Nel corso dei lavori di realizzazione dell'impianto dovrà essere posta particolare cura al taglio della difesa spondale esistente per la realizzazione dell'opera di restituzione ed al consolidamento delle testate e del raccordo tra le due opere.

Considerato che viene utilizzata una traversa di derivazione in capo al Consorzio irriguo Diga dei Sola è stata depositata agli atti una convenzione di couso tra le parti per l'utilizzo delle opere in comune, datata 3.5.2012.

Dovrà essere previsto il posizionamento di un display esterno all'edificio centrale indicatore potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno. Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

(... omissis ...)"