

Codice A1813A

D.D. 29 settembre 2015, n. 2367

**RR.DD. nn. 523/1904 e 368/1904. Autorizzazione idraulica n. 42/2015 per la realizzazione di un tratto di muro di contenimento lungo la sponda destra del Canale San Giovanni, in Comune di Carmagnola, a monte del ponte di via Salsasio.**

Con nota in data 22/12/2014 prot. n. 34863, la Città di Carmagnola, Sportello Unico per l'edilizia, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione idraulica del signor CURTI Roberto (omissis), per la realizzazione di un muro di difesa in cemento armato in sponda destra del Canale San Giovanni, a monte del ponte di via Salsasio in comune di Carmagnola.

Con nota in data 23/01/20145, prot. n. 3759/A18040 il Settore scrivente ha richiesto alla ditta richiedente alcune integrazioni tecniche agli elaborati progettuali; le integrazioni richieste sono state ricevute in data 12/03/2015, prot. n. 14132/A18040.

Gli elaborati progettuali in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi redatti dal p.a. Pietro Paolo Gay, sono costituiti dalla relazione tecnica, da n. 3 tavole grafiche e dalla relazione idraulica (a firma del dott. geol. Paolo Barillà)

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Carmagnola per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

L'intervento previsto in progetto consiste nella realizzazione di un muro in cemento armato per una lunghezza di circa m 59 avente sezione trapezoidale di altezza, misurata dall'estradosso delle fondazioni di m 2,75, spessore alla base pari a cm 60 ed in sommità di cm 25. Il muro sarà fondato con fondazione continua, sempre in calcestruzzo cementizio armato, di spessore cm 35, il cui piano di posa sarà posto alla profondità inferiore di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate.

In data 04/06/2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

La Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 87370 del 15/06/2015 ha espresso sull'intervento, ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, parere con prescrizioni per la tutela della fauna acquatica.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- visto il parere, prot. n. 87370 del 15/06/2015, della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora ai sensi della L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi dei RR.DD. n. 523/1904 e n. 368/1904, il sig. CURTI Roberto (omissis) ad eseguire l'opera idraulica in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale del muro, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutti le azioni di progetto;
3. **il muro all'estremità di valle dovrà essere prolungato fino a raccordarsi al ponte esistente su via Salsasio, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua, mentre all'estremità di monte dovrà essere ancorato per un tratto di sufficiente lunghezza nella sponda esistente con risvolto a 45°;**
4. **il muro in progetto dovrà avere le quote di sommità non superiori a quelle dell'esistente piano campagna ed un piano di posa della fondazione posto a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;**
5. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
6. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino , Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 87370 del 15/06/2015, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, che si allega in copia al presente atto;
15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Adriano Bellone