

Codice A1802A

D.D. 26 febbraio 2016, n. 457

**D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984 - Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto elettrico aereo ed interrato alla tensione di 15 Kv, localizzato nei comuni di: Malesco, Villette e Re (VB). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avviso di avvio di procedimento. Prat. N. 44859.**

In data 25 febbraio 2016, il signor Tiziano Chiapparoli, in qualità di legale rappresentante della Società Enel Distribuzione, Infrastrutture e Reti Italia, con sede in Pomezia (Roma) via Spoleto, ha presentato copia degli elaborati, ai sensi della l.r. 23/84, relativi al progetto di: “autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto elettrico aereo ed interrato alla tensione di 15 Kv” localizzato nei comuni di: Malesco, Villette e Re (VB).

L'intervento in oggetto consiste in: ricostruzione dell'elettrodotto esistente a media tensione (15.000 Volt), attualmente realizzato in conduttori nudi e con sezioni limitate (3 conduttori in rame da 25, 35 e 40 mm<sup>2</sup>), con la posa di un cavo aereo isolato (Elicord AL 3x150+50Y mm<sup>2</sup>) dalla cabina esistente C.le Revil n.6518, in comune di Malesco, alla cabina esistente Ponte Ribellasca n. 17875, nei pressi del confine di Stato in comune di Re.

La lunghezza della linea è di 8,95 km per la parte aerea e 20 m per la parte interrata (loc. Ponte Ribellasca): la lunghezza totale è quindi 9,15 km.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento – Corso Bolzano, 44 e Ufficio Tecnico Regionale Novara - VCO, via Romita 13 bis Domodossola (orario di apertura al pubblico: 9,30 – 12,00), nonché presso gli Uffici dei Comuni di: Malesco, Villette e Re (VB), per trenta giorni a partire dalla data del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati, in forma scritta, al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con le modalità di seguito indicate:

- tramite posta certificata all'indirizzo [prontointervento@cert.regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@cert.regione.piemonte.it);
- tramite posta elettronica all' indirizzo: [prontointervento@regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@regione.piemonte.it).

La conclusione del procedimento è stabilita entro centocinquanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., risulta individuato quale responsabile del procedimento l'arch. Andrea Tealdi, dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, c.so Bolzano,44, Torino, Organo preposto all'emanazione del provvedimento finale. Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Carmela Lo Buono – Tel. 011 – 4323647.

Dall'esito della procedura sarà data informazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte tramite pubblicazione dell'atto finale.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Arch. Andrea Tealdi