

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**Determinazione del Dirigente n. 106-5593 del 25.2.2016 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite un pozzo in Comune di Almese ad uso climatizzazione (geotermico) con restituzione negli strati superficiali del sottosuolo, assentita alla Alisan srl.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 106-5593 del 25.2.2016

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Soc. Alisan srl – p. iva n. 10880560015 – con sede in 10122 Torino (To) Via Monte di Pietà n. 15 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 12 metri in falda superficiale in Comune di Almese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 18, particelle n. 240 e 516 - in misura di litri/s massimi 0.7 e medi 0.12 ad uso climatizzazione (geotermico) corrispondente all'uso civile ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. da utilizzarsi per tutto l'anno, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi; le acque saranno scaricate, successivamente al loro utilizzo, negli strati superficiali del sottosuolo, così come autorizzato con provvedimento rilasciato dallo scrivente Servizio con Determinazione del Dirigente n. 727-31908 del 30.10.2015 di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

( ... )

4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

**Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

A seguito della futura consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione, la Società richiedente sarà tenuta ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è inoltre vincolato a non prelevare portate tali da fungere da richiamo per eventuali inquinanti presenti in falda nelle zone circostanti all'impianto.

(... omissis ...)"