

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Estratto della determinazione dirigenziale n. 1013 del 31 marzo 2016 di assenso, relativa alla concessione preferenziale di derivazione n. 2700.

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1013 del 31.3. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE – SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) (Concessione preferenziale n. 2700)

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di assentire alla società Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Rifreddo e di Envie ad uso potabile la portata media di 5,95 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Rifreddo, in località Fantino – foglio di mappa 7 particella 230 – profondità 30 m – codice univoco CNP13642 – portata massima 3,3 l/s – portata media 2,8 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Pozzo sito nel comune di Rifreddo, in località Fantino – foglio di mappa 7 particella 230 – profondità 30 m – codice univoco CNP13643 – portata massima 4 l/s – portata media 0,84 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Pozzo sito nel comune di Rifreddo, in località Fantino – foglio di mappa 7 particella 230 – profondità 39 m – codice univoco CNP13644 – portata massima 4 l/s – portata media 0,84 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Pozzo sito nel comune di Rifreddo, in località Fantino – foglio di mappa 7 particella 230 – profondità 39 m – codice univoco CNP13645 – portata massima 4 l/s – portata media 0,84 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Envie, in località Manera – foglio di mappa 16 particella 25 – codice univoco CNS10420 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,21 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Envie, in località Manera – foglio di mappa 16 particella 6 – codice univoco CNS10421 – portata massima 2,5 l/s – portata media 0,42 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 06/04/2016

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Risso