

Provincia di Biella

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea, da falda profonda, mediante 3 pozzi, ad uso Produzione di Beni e Servizi, in Comune di Verrone, assentita alla "Tintoria di Verrone S.r.l" con D.D. n. 299 del 15.03.2016. PRATICA PROVINCIALE n. 438.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 299 del 15.03.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DETERMINA  
(omissis)

di identificare come Concessionario la società "TINTORIA DI VERRONE S.R.L" - C.F./ p. i.v.a 02555620026 con sede legale in STRADA TROSSI 21 13871 VERRONE;

di assentire ai sensi dell'Art. 30 del Regolamento e, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario, il rinnovo della concessione per poter derivare litri al secondo massimi 20,8 ed un volume massimo annuo di metri cubi 420.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 14 d'acqua pubblica, mediante n. 3 pozzi da falda profonda, in Comune di 13871 VERRONE, ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte;

di dare atto che la concessione è rinnovata per anni 15 (quindici), a partire dal 01/01/2015, giorno successivo alla scadenza del precedente rinnovo avvenuto con D.D. 2.357 del 12/12/2005; la concessione verrà quindi a scadere il 31 dicembre 2029 fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento;

di dare atto che la derivazione è regolata dal disciplinare n. 1.579 di rep. sottoscritto il 09/02/2005, in cui sono indicati gli obblighi e le modalità di prelievo conseguenti alla concessione;

non si riscontra la necessità della redazione di un disciplinare nuovo o di uno integrativo, ma la sola modifica dell'art. 4 del disciplinare originario, per quanto segue:

i pozzi a) b) e c) corrispondono ai pozzi 1, 2, 3 della relazione tecnico-descrittiva;

le profondità da piano campagna (p.c.) dei pozzi sono state verificate e comunicate in sede di istanza di rinnovo, e risultano pari a 126 m. (pozzo 1) / 119 m. (pozzo 2) / 121 m. (pozzo3);

in seguito alle operazioni di messa a norma del pozzo 2 è stato soppresso il tratto filtrante da -16,5 m. a -19,5 m. da p.c. del pozzo stesso;

ai pozzi 1-2-3, così come identificati nella fig. "D" della relazione tecnico-illustrativa, del dicembre 2013 vengono attribuiti rispettivamente i codici del registro opere di captazione (R.O.C.) BI-P-2171 / BI-P-2172 / BI-P-2173;

(omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN