

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione n. 1056 del 27/07/2016 - DGR 28/02/2011 n. 80-1651 - Approvazione programma di rilascio del deflusso minimo vitale dall'invaso di Agrasina e dalle prese sul rio Gillino e rio Nocca – Ditta Idroelettriche Riunite S.p.A..**

Il Dirigente  
(omissis).

1) Di approvare le conclusioni del Comitato Tecnico emerse durante la riunione del 09/06/2016 relativamente al programma di rilascio del deflusso minimo vitale per le opere di derivazione dall'invaso di Agrasina, dal rio Gillino e dal rio Nocca, dell'impianto idroelettrico denominato Cipata, della ditta Idroelettriche Riunite S.p.A..

2) Di stabilire che il deflusso minimo complessivo delle tre derivazioni, pari a l/s 118,56, verrà concentrato alla presa ubicata sul rio Nocca e rilasciato mediante la posa di una tubazione, avente diametro interno pari a mm 190, da installare sulla paratoia del canale di decantazione. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Tartari Moira