

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.D. n. 424-15949 del 28.6.2016 di concessione di derivazione d'acqua dal Rio Tornetto (Bacino del T. Verdassa) in Comune di Frassinetto ad uso energetico, assentita al Comune di Frassinetto**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 424-15949 del 28.6.2016

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

**DETERMINA**

a) di assentire al Comune di Frassinetto - P. IVA n. 04369560018 - con sede legale in Frassinetto, Via Roma n. 39 la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Tornetto (Bacino del T. Verdassa) in Comune di Frassinetto in misura di litri/s massimi 58 e medi 22.8 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 144.30 la potenza nominale media di kW 32.3 con restituzione nel T. Verdassa nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

c) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

**Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s.

(... omissis ...)"