

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera Cantarana, a sua volta derivata dal T. Dora Riparia, in Comune di Sant'Ambrogio di Torino ad uso energetico, assentita alla Soc. GtStudi srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 425-15950 del 28.6.2016

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

a) di assentire alla Soc. Gtstudi srl - P. Iva n. 11002410014 – con sede legale in 10138 Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 172, la concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera Cantarana, a sua volta derivata dal T. Dora Riparia, in Comune di Sant'Ambrogio di Torino in misura di l/s massimi 1112 e medi 900 – senza aggravio di prelievo dal corpo idrico naturale - ad uso produzione di energia idroelettrica, corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i, per produrre sul salto di mt 2.2 la potenza nominale media di kW 19 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

c) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;

d) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione e sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento non è stata rilevata la necessità di rilasciare una quota di portata quale valore di DMV nel tratto sotteso, stante la particolare limitatezza dello stesso e considerato che il canale viene annualmente messo in asciutta per gli interventi di manutenzione e che attualmente vi è un salto invalicabile dall'ittiofauna.

(... omissis ...)"