

Codice A1813A

D.D. 11 agosto 2016, n. 2153

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei par.2.4 e 3.2.1 lett. a) dell'All. A D.G.R. n. 65-7656 del 21/5/2014. Progetto: realizzazione di opere strutturali nell'ambito dei lavori di riqualificazione della manica lato Strada Superga del Liceo Francese Jean Giono, sito in Comune di Torino, Corso Casale n. 324. Committente: Licei Francais Jean Giono Societa' Cooperativa.**

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 15/07/2016 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva dalla Licei Francais Jean Giono Società Cooperativa, registrata al prot. n. 30918/A1813A, con allegato il progetto relativo alla realizzazione di opere strutturali nell'ambito dei lavori di riqualificazione della manica lato Strada Superga del Liceo Francese Jean Giono, sito in Comune di Torino, Corso Casale n. 324, ricadente in zona sismica 4.

L'intervento rientra tra quelli indicati al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposto a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 15/07/2016 come comunicato dal Settore scrivente alla Licei Francais Jean Giono Società Cooperativa, con nota prot. n. 31812/A1813A del 21/07/2016, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

La parte di edificio scolastico oggetto d'intervento si articola su tre piani fuori terra oltre al piano sottotetto e presenta dimensioni in pianta m 31,70 x m 10,00. La strutture portanti verticali sono costituite da murature di mattoni pieni, mentre gli orizzontamenti sono in parte costituiti da voltini in laterizio e putrelle ed in parte da solette in cemento armato sorrette da un reticolo di travi ribassate anch'esse in cemento armato.

Le opere strutturali in progetto consistono in:

- realizzazione di scala esterna di emergenza con struttura portante in carpenteria metallica e fondazioni in cemento armato;
- rinforzo di una porzione di soletta in cemento armato del piano secondo, mediante massetto in calcestruzzo cementizio di spessore cm 8 armato con rete elettrosaldata e munito di pioli in acciaio di connessione alla soletta sottostante;
- rinforzo di due travi in acciaio IPE140 all'intradosso del solaio del secondo piano, mediante la posa in opera di una doppia coppia di travi in acciaio HEA 140;
- realizzazione di n. 2 vani di apertura nelle murature portanti al piano primo e di n. 2 vani di apertura nelle murature portanti al piano secondo e posa in opera di portali in carpenteria metallica.

Per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso dei locali dei piani primo e secondo, la documentazione tecnica allegata al progetto strutturale non si ritiene sufficientemente approfondita rispetto a quanto richiesto dal cap. 8 del D.M. 14/01/2008.

L'autorizzazione del Settore scrivente al cambio di destinazione d'uso dei locali del primo e secondo piano sarà subordinata alla presentazione da parte del committente della documentazione tecnica attestante l'esito positivo della valutazione della sicurezza redatta in conformità a quanto previsto dal cap. 8 delle norme tecniche per le costruzioni allegate al D.M. 14/01/2008, per strutture esistenti con tipologia costruttiva in muratura portante.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale limitatamente alle opere sopra descritte sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

## II DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

## DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale, **limitatamente alle opere sopra descritte**, risultano completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Liceo Francese Jean Giono Società Cooperativa, all'esecuzione delle opere strutturali sopra descritte comprese nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia alla medesima Società richiedente visti da questo Settore;

- **che per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso dei piani primo e secondo della manica lato Strada Superga del fabbricato, dovrà essere presentata dal committente al Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, nel termine massimo di trenta giorni dalla data del presente atto, un'approfondita valutazione della sicurezza strutturale che attesti l'esito positivo delle verifiche, redatte ai sensi del cap. 8 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;**
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore  
(*arch. Adriano BELLONE*)