

Codice A1814A

D.D. 12 gennaio 2017, n. 88

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Ristrutturazione, restauro conservativo, miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'asilo infantile "Regina Margherita". Progetto esecutivo opere di miglioria. Committente: Comune di Valfenera d'Asti (AT).

Con Deliberazione n° 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta Regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 ed ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n° 7-3340 del 03/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n° 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta Regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001, ed ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, siano sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 10/01/2017 (ns. prot. n° 804 del 10/01/2017) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, la denuncia presentata dal Comune di Valfenera d'Asti (AT), ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001, con allegato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo, miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'asilo infantile "Regina Margherita". Progetto esecutivo opere di miglioria".

L'intervento previsto consiste nella realizzazione di opere di miglioria proposte dall'appaltatore ed è stato approvato con Deliberazione della G.C. del Comune di Valfenera d'Asti n° 60 del 17/12/2016 dove, nello specifico, venivano approvati i seguenti elaborati di miglioria:

- Elaborato EM-A01: Opere edili. Pianta piano interrato, terra e primo. Schema pavimentazioni, in scala 1:100;
- Elaborato EM-A02: Opere edili. Zona ascensore e scala interna, piante, sezioni e particolari costruttivi, in scala 1:50/1:20;
- Elaborato EM-A03: Opere edili ed impiantistiche. Zona servizi P.T. e servizio aula 1 P.1. Piante, sezioni e schemi di impianto, in scala 1:50;
- Elaborato EM-A04: Opere edili ed impiantistiche. Zona servizi P.T. e servizio aula 1 P.1. Piante, sezioni e schemi di impianto, in scala 1:50;
- Tavola 1 – Muro di contenimento, in scala 1:25;
- Tavola 2 – Cerchiature in murature portanti, in scala 1:25/1:10;
- Tavola 3 – Soppalco in acciaio e vetro strutturale, in scala 1:25/1:10/1:5;

- Tavola 4 – Vano ascensore in c.a.o., in scala 1:25;

Gli interventi di miglioria previsti dall'appaltatore sono così classificabili:

- Il muro di contenimento (che avrà altezza variabile tra 1,00 m e 2,50 m, fondazione di spessore costante 50 cm, spessore di 30 cm e lunghezza complessiva pari a 18,00 m è classificabile come “nuova costruzione” ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2008;
- Il soppalco in acciaio e vetro strutturale (che avrà forma ad L e dimensioni massime in pianta pari a 3,00 x 3,85 m) è classificabile come “intervento locale” ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle NTC 2008;
- Le cerchiature delle aperture in muratura saranno classificabili come “intervento locale” ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle NTC 2008;
- Il vano ascensore (che verrà realizzato in calcestruzzo armato ordinario, avrà forma a C e dimensioni massime in pianta pari a 1,60 m x 2,45 m) è classificabile come “nuova costruzione” ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2008.

Si specifica che con determinazione dirigenziale n° 795 del 21/09/2016 lo scrivente Settore (allora Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Asti) autorizzava (sempre ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001) i Lavori di miglioramento sismico dell'asilo infantile “Regina Margherita” che, sinteticamente, prevedevano ampliamento di fondazioni, sostituzione della copertura esistente e realizzazione di scala di emergenza.

Gli interventi di miglioria previsti sono descritti nella “Relazione di calcolo relativa a migliorie dell'impresa” e rappresentati nelle tavole grafiche del progetto esecutivo, sopra elencate.

L'opera complessiva descritta rientra tra quelle indicate al punto 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

Con nota prot. n° 932/A1814A del 10/01/2017, questo Settore ha comunicato al Comune di Valfenera d'Asti (AT), ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 ed art. 15 della Legge Regionale n° 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, ferma restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, ufficio di Asti, ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Valfenera d'Asti (AT) all'esecuzione delle sole opere strutturali indicate nel progetto, classificato come "riparazione o intervento locale" e "nuova costruzione" ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2008 e riguardanti gli interventi sopra descritti.
- di dare atto che competono al Direttore dei Lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 23/2008 e s. m. e i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO