

Codice A1814A

D.D. 20 luglio 2017, n. 2298

**Autorizz. idraulica n.1562 in sanatoria per l'avvenuto adeguamento e il mantenimento dell'esistente attravers. aereo con linea elettr. MT a 15.000 Volt del corso d'acqua pubbl. rio Vernetto o Triversa, in prossimita' del Mulino del Vernetto nei Comuni di Montafia e Capriglio (AT). Richiedente: e-distrib. S.p.A - Infr. e Reti Italia - Distrib.Territ. Rete Piemonte e Liguria - Macro Area Territ. Nord -Zona di AL e AT**

Con nota n. 0293578 del 15/05/2017 (ns. prot. n. 22281 del 15/05/2017), successivamente integrata con note prot. 0304109 del 18/05/2017( ns. prot. n. 23216 del 18/05/2017) e ns. prot. n. 27816 del 12/06/2017, la Società e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria avente Sede Legale via Ombrone, 2 - 00198 Roma e recapito in via Spoleto, sn - 00071 Pomezia (RM), Codice Fiscale e P. IVA n. 05779711000, ha presentato istanza al fine di ottenere la concessione demaniale per l'avvenuta manutenzione dell'impianto e il mantenimento del tratto di linea elettrica aerea MT 15.000 Volt in attraversamento del rio Vernetto o Triversa, in prossimità del Mulino del Vernetto, in corrispondenza dei mappali 295 del Fg. 3 del Comune di Capriglio e mappale n. 2 del Fg. 1 in Comune di Montafia (AT).

La campata di attraversamento del corso d'acqua ha una lunghezza pari a ml 51,75 ed un'altezza minima dal livello di morbida superiore a m 7,30 con sostegni posti ad una distanza di mt. 12,15 e mt. 12,50 dal ciglio alto di sponda del corso d'acqua.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rio Vernetto o Triversa, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 59 necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'avvenuto adeguamento e mantenimento dell'opera in oggetto ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria — a firma del Responsabile Progetti lavori e autorizzazioni, Sig. Tiziano Chiapparoli, in qualità di procuratore titolato a procedere per quanto occorre all'autorizzazione e concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica nonché per la modifica di quelli esistenti.

In data 07/07/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento della linea elettrica in argomento è ritenuta ammissibile, in quanto trattasi di cavo aereo che non interferisce con la sezione idraulica del rio Vernetto o Triversa.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m. e i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011 ;

*determina*

di autorizzare in sanatoria e ai soli fini idraulici, alla Società e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria – avente Sede Legale via Ombrone, 2 - 00198 Roma e recapito in via Spoleto, sn - 00071 Pomezia (RM), l'avvenuto adeguamento e il mantenimento del tratto di linea elettrica MT 15.000 volt sovrastante il corso d'acqua pubblico denominato rio Vernetto o Triversa, in prossimità del Mulino del Vernetto nei Comuni di Montafia(AT) e Capriglio (AT), nel rispetto delle caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- in caso di disuso della linea elettrica, il soggetto autorizzato dovrà provvedere, previa comunicazione allo scrivente Settore Regionale, a sua completa cura e spesa, alla rimozione dell'impianto;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l'opera, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Mauro FORNO