

Codice A1816A

D.D. 18 ottobre 2017, n. 3398

**R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per variante alla P.I. 5747 inerente modifiche a due attraversamenti staffati a due ponti della S.P. 238 con linea elettrica a 15 kV sul torrente Corborant nel Comune di Vinadio (CN) - Richiedente: E-Distribuzione S.p.A.**

In data 02/10/2017 la società E-Distribuzione S.p.A. con sede in Borgaretto di Beinasco (TO), Via Rondò Bernardo n. 26, ha comunicato che i lavori per la realizzazione di due attraversamenti con linea elettrica a 15 kV staffata a due ponti della S.P. 238 sul torrente Corborant nel Comune di Vinadio, già autorizzati con la P.I. 5747 approvata con D.D. n. 1992/A1816A del 27/06/2017 e concessionati con D.D. n. 2121/A1816A del 05/07/2017, sono stati realizzati mediante posa dell'elettrodotto sull'impalcato dei ponti anziché mediante staffaggio al lato di valle degli stessi.

Alla comunicazione di variante sono allegati gli elaborati progettuali redatti da E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria, Unità sviluppo rete Cuneo – in base ai quali si raffigurano le variazioni di che trattasi.

**Poiché tali opere interferiscono con il torrente Corborant è necessario procedere all'aggiornamento della concessione demaniale mediante presa d'atto delle variazioni apportate agli attraversamenti e pertanto procedere preventivamente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.**

Preso atto che l'avviso di presentazione dell'istanza in origine è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vinadio per 15 giorni consecutivi (pubblicazione n. 301/2017 dal 11/05/2017 al 26/05/2017) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta e che l'elettrodotto in questione é stato realizzato con modalità del tutto similari rispetto al tracciato già pubblicato ed influenti per quanto concerne l'occupazione del sedime demaniale, non si ritiene necessario procedere a nuova pubblicazione.

Con riferimento al procedimento autorizzativo avviato in seguito all'istanza originaria, in data 09/05/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame degli atti tecnici di variante, si ritiene che le varianti in questione, in quanto consistenti esclusivamente in diversi posizionamenti planimetrici rispetto ai manufatti esistenti, non apportano aggravio al buon regime idraulico del torrente Corborant lasciando di fatto inalterato lo stato dei luoghi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visto il T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 23/1984;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e s.m.i. e n. 12/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la convenzione tra Regione Piemonte e Enel Distribuzione Rep.221 del 27/06/2014;
- vista l'autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. n.1992/A1816A del 27/06/2017;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria ed ai soli fini idraulici, la società E-Distribuzione S.p.A. a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

**La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI