

Codice A1814A

D.D. 9 gennaio 2018, n. 31

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Variante sostanziale al progetto di : "Opere di manutenzione straordinaria della centrale gas medicinali" sita in C.so Dante n. 20, presso l'Ospedale C.G. Massaia del Comune di ASTI. Committente: A.S.L. Asti.

Con Deliberazione n° 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta Regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 ed ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico - Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n° 7-3340 del 03/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n° 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta Regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ed ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, siano sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 24/10/2017 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti-Ufficio di Asti, prot. n° 50304/A1814A, la denuncia di variante da parte del Direttore Generale Dott. Ida Grossi della A.S.L. di Asti – con sede in via Conte Verde,125- 14100 ASTI (C.F. P.IVA 01120620057) ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/2001, con allegato il progetto di variante sostanziale relativo alle "Opere di manutenzione straordinaria della centrale gas medicinali" sita in C.so Dante n° 20 – presso l'Ospedale C.G. Massaia del Comune di Asti, ricadente in zona sismica 4. Il progetto originario è stato preventivamente autorizzato con D.D. n° 2092 del 04/07/2017.

L'opera e la relativa variante sostanziale rientra tra quelle indicate al punto 3.2.1. lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

Con nota prot. n° 52930/A1814A del 07/11/2017, questo Settore ha comunicato al Committente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e art. 15 della Legge Regionale n° 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

In corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni con nota del Settore scrivente prot. n. 58403/A1814A del 05/12/2017; la documentazione integrativa trasmessa dall'A.S.L. è stata ricevuta in data 02/01/2018 e registrata al prot. n. 140/A1814A.

Il progetto in variante sostanzialmente non prevede più l'ampliamento della platea esistente bensì la realizzazione di una soletta armata su una porzione di quella esistente, sovrapposta ed

idoneamente ancorata a quest'ultima ed avente dimensioni di mt. (3,45x4,05) e spessore cm. 40 oltre ad una nuova platea in calcestruzzo armato di dimensioni mt. (4,30x 6,00/5,50) e spessore cm. 100. Tali modifiche costruttive sono state ritenute maggiormente funzionali all'installazione di nuovi serbatoi contenenti gas medicinali, presso l'Ospedale C.G. Massaia di Asti.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. del 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009) .

Premesso quanto sopra,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14.01.2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 l'A.S.L. di Asti con sede in via Conte Verde,125 - 14100 Asti , all'esecuzione delle sole opere strutturali indicate nel progetto di variante esaminato, classificato come "adeguamento sismico" ai sensi del paragrafo 8.4.1 delle N.C.T. 2008 e consistenti nella realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato su una porzione di quella esistente, sovrapposta ed idoneamente ancorata a quest'ultima oltre ad una nuova platea sempre in calcestruzzo armato, funzionali all'installazione di nuovi serbatoi contenenti gas medicinali, presso l'Ospedale C.G. Massaia di Asti ;
- di dare atto che competono al Direttore dei Lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 23/2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI