

Codice A1814A

D.D. 9 gennaio 2018, n. 35

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art.94 del D.P.R n.380/2001 e dei paragr. 2.4 e 3.2.1 lett. a) dell'All. A della D.G.R n.65-7656 del 21/5/2014. "Progetto strutturale di nuova scala metallica di sicurezza cortile interno scuola primaria e scuola dell'infanzia Gamba Santi Brasilla", in edificio sito in Via Canonico Pastrone, 15, Castell'Alfero. Committente: Comune di Castell'Alfero (AT).

Con Deliberazione n° 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta Regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 ed ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico-Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e, con successiva Deliberazione n° 7-3340 del 03/02/2012, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n° 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta Regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ed ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, siano sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 11/12/2017 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti - Ufficio di Asti, (ns. prot. n° 60413/A1814A del 15/12/2017), la denuncia da parte del Comune di Castell'Alfero (AT), ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/2001, con allegato il progetto relativo ai lavori di "Riquilificazione energetica e miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici comunali con ricollocazione della scuola dell'infanzia inagibile" e, nella fattispecie, per "Progetto strutturale di nuova scala metallica di sicurezza cortile interno scuola primaria e scuola dell'infanzia Gamba Santi Brasilla", in edificio sito in Via Canonico Pastrone n° 15, Castell'Alfero (AT) e ricadente in zona sismica 4.

Il progetto prevede la realizzazione di una scala di sicurezza indipendente a struttura metallica che presenterà uno sviluppo totale in pianta di circa 28,00 m. L'altezza massima di impalcato che costituisce il camminamento del nuovo "ballatoio" sarà di circa 42 cm e l'altezza massima della struttura, nel suo complesso (calcolata alla sommità della copertura) sarà di 720 cm. La struttura portante si fonderà su plinti in cemento armato e l'unione tra la struttura metallica e le fondazioni in c.a. sarà assicurata da 134 tirafondi Peikko HPM 20 "L" con testa a martello L= 350 mm. La struttura in elevazione è costituita da una serie di portali che sorreggono il "ballatoio" costituiti da colonne e traversi HEB 220 (acciaio S275J). Al di sopra dei portali sono imbullonati due binari (UPN 280) a cui, a loro volta, sono fissati i grigliati elettrosaldati del ballatoio, i gradini delle scale, i mancorrenti ed i parapetti nonché il telaietto della copertura delle scale. La struttura sarà ad unioni bullonate. La struttura della copertura sarà costituita da tubolari a sezione quadra in acciaio mentre il manto di copertura sarà formato da pannelli "sandwich" lamiera più poliuretano più lamiera grecata.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 3.2.1. lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

Con nota prot. n° 61841/A1814A del 22/12/2017, questo Settore ha comunicato al Comune di Castell'Alfero (AT), ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e art. 15 della Legge Regionale n° 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. del 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009) .

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 il Comune di Castell'Alfero (AT) all'esecuzione delle nuove opere strutturali indicate nel progetto esaminato classificato come "nuova costruzione", secondo le N.T.C. 2008 e consistenti nelle opere sopra descritte;
- di dare atto che competono al Direttore dei Lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 23/2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI