

Citta' metropolitana di Torino

D.D. n. 251-7587 del 9.3.2018 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in Comune di Torino C.so M. d'Azeglio/C.so Dante ad uso climatizzazione (geotermico) e civile, assentita alla Santander Consumer Bank SpA

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: d.d. n. 251-7587 del 9.3.2018 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in Comune di Torino C.so M. d'Azeglio/C.so Dante ad uso climatizzazione (geotermico) e civile, assentita alla Santander Consumer Bank SpA

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Santander Consumer Bank SpA, con sede legale a Roma, Via dell'Automobilismo n. 12 – p. iva n. 05634190010 – la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in Comune di Torino in misura di l/s massimi 25 e medi 5 ad uso climatizzazione (geotermico) e civile, assimilabili all'uso civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e smi, a servizio di un edificio ad uso uffici, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

POZZO P1 – codice identificativo univoco: TO-P-10747 - profondità: 28 metri, con captazione in falda superficiale; diametro e materiale colonna 355 mm in acciaio; numero e tipo filtri: 1 di tipo a spirale; posizione dei filtri: profondità dal piano campagna, tra metri 14 e metri 26; posizione della intercapedine in tampone argilloso: tra metri 6 e metri 7;

pompa elettrica sommersa: Grundfos 105 mc/ora con prevalenza max 42 mt;

La testa del pozzo è collocata a circa – 0.5 mt dal piano strada, a circa metri 230.5 s.l.m.

POZZO P2 - profondità: 28 metri; diametro e materiale colonna 355 mm in acciaio; numero e tipo filtri: 1 di tipo a spirale; posizione dei filtri: profondità dal piano campagna, tra metri 16 e metri 28; posizione della intercapedine in tampone argilloso: tra metri 6 e metri 7.

(... omissis ...)"