

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Determinazione n. 603 del 04.05.2018

Determinazione dirigenziale n. 603 del 04.05.2018.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i. - D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Progetto di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Fiume Po, località Pian del Re, nel Comune di Crissolo.

PROPONENTE: PEROTTI Aldo, Fraz. Pian del Re, 12030 - Crissolo.

Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale e contestuale positiva Valutazione di Incidenza.

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

(omissis)

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE POSITIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA** rispetto alla Zona di Protezione Speciale di Conservazione “*Gruppo del Monviso e bosco dell’Alevé*”, codice Natura 2000 IT 1160058, in merito al progetto di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua ad uso energetico dal Fiume Po, località Pian del Re, nel Comune di Crissolo, presentato da parte del Sig. Aldo Giovanni Perotti, in qualità di titolare dell’impresa individuale PEROTTI Aldo, con sede legale in Frazione Pian del Re, 12030 – Crissolo, in quanto gli interventi di modifica/adequamento in progetto non determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio della derivazione, del sito prescelto. Peraltro, gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto potranno essere contenuti e minimizzati per mezzo di una corretta gestione operativa in fase di cantiere e di esercizio dell’impianto.
- 2. DI DARE ATTO** che, a seguito delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della riunione della Conferenza di Servizi dell’8 febbraio 2018, le caratteristiche definitive della derivazione in oggetto sono:
 - Portata massima derivabile: **130 l/s**;
 - Portata media derivata: **92 l/s**;
 - Salto nominale medio: **23,5 m**;
 - Potenza Nominale media annua: **21,1 kW**;
 - Potenza installata: **40 kW**;
 - Periodo di prelievo: dal **1/01** al **31/12**;
 - Tipologia impianto: **Autoproduzione**
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione di incidenza è subordinato all’obbligo di ottemperare alle prescrizioni indicate ai punti da **a)** a **k)** delle

premesse al presente provvedimento, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto di valle in oggetto.

(omissis)

- 4. DI STABILIRE** che -ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i.- il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** decorrenti dal medesimo termine su indicato. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, i cui originali sono conservati agli atti:

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini di legge, presso le competenti sedi giudiziarie.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO