

Codice A1813A

D.D. 23 luglio 2018, n. 2197

Variante in sanatoria all'autorizzazione idraulica 4980 per il mantenimento di un attraversamento aereo, del rio Pasano, con condotta fognaria, in comune di Chieri.

In data 06.07.2018 il sig. Antonio Lemma, Amministratore pro-tempore del Condominio Frontisti via Moncenisio, via Moncenisio 51, Chieri, ha presentato istanza per il rilascio della variante in sanatoria dell'autorizzazione idraulica n. 4980 assunta con D.D. n. 426 in data 15.02.2018.

Le opere in variante consistono in:

- riduzione del diametro della tubazione fognaria in PP da mm 315 a mm 250;
- riduzione del diametro del tubo camicia in acciaio da mm 350 a mm 300;
- nuovo posizionamento della condotta fognaria posta al di sotto dell'impalcato del ponte tra via Moncenisio e strada Valle Pasano in luogo allo staffaggio a monte del ponte in argomento.

Il manufatto di attraversamento è stato verificato per portate Tr 200 con franco di m 1,50.

All'istanza sono allegati gli elaborati in variante redatti dall'Arch. Roberto Zanin, costituiti da una relazione tecnica e da una tavola grafica, in base ai quali è prevista la variante in sanatoria delle opere già realizzate;

In data 04.06.2018 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare le opere in variante già realizzate;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti la variante dell'opera in argomento già realizzata è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nell'autorizzazione idraulica n. 4980.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/01)
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

determina

di autorizzare in sanatoria il mantenimento delle opere in **variante** all'autorizzazione idraulica n. 4980 assentita con D.D. n. 426 in data 15.02.2018, al Condominio Frontisti via Moncenisio, via

Moncenisio 51, Chieri, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di variante allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopraccitata che qui si richiamano integralmente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)

Il funzionario istruttore
(Arch. G. Fantinati)