

Codice A1814A

D.D. 25 settembre 2018, n. 2992

**Autorizzazione idraulica n. 1668 per l'attraversamento in sub-alveo del rio del Sernella, con posa nuova tubazione contenente linea elettrica in cavo MT 15.000 Volt oltre a posa n. 3 tubazioni per futura posa di cavi MT/BT, in prossimità del ponte S.P. 27 sul confine dei Comuni di Nizza Monferrato e Incisa Scapaccino (AT). Richiedente: e-distribuzione S.p.A. - Macro Area Territoriale Nord -Zona di AL e AT.**

Con nota n. 0535910 del 06/09/2018(ns. prot. n. 40055/A1814A del 06/09/2018), la Società e-distribuzione-Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria avente Sede Legale via Ombrone, 2 - 00198 Roma e recapito in via Spoleto, sn - 00071 Pomezia (RM), Codice Fiscale e P. IVA n. 05779711000, ha presentato istanza al fine di ottenere nuova autorizzazione idraulica per l'attraversamento in subalveo del rio Sernella, in prossimità del ponte sulla S.P. 27 , posto sul confine tra i Comuni di Nizza Monferrato (AT) e Incisa Scapaccino (AT), in quanto gli stessi già autorizzati idraulicamente con D.D. n. 1081 del 10/05/2016 non sono stati realizzati nei termini di efficacia del provvedimento.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria — a firma del Responsabile Zona Alessandria e Asti, Sig. Matteo Tonso, in qualità di procuratore, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento consistente nella posa di n. 4 tubi in PE diametro 160mm , posati in opera con trivellazione orizzontale controllata, (TOC), di cui 1 tubo contenente cavo MT Al 3x1x185 mm e n. 3 tubi per futura posa di cavi MT/BT.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Sernella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 35 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'attraversamento con perforazione orizzontale controllata è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Sernella a condizione che :

- l'attraversamento venga individuato sulla località con idonea segnaletica;
- al termine dei lavori vengano attuati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni originarie in particolare dovrà essere idoneamente compattata e ripristinata l'area oggetto di scavo per la posa dell'attrezzatura spingitubo.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati e nella convenzione Rep. N. 221 del 27/06/2014.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m. e i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011 ;
- vista la convenzione Rep. 221 del 27/06/2014;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria – avente Sede Legale via Ombrone, 2 - 00198 Roma e recapito in via Spoleto, sn - 00071 Pomezia (RM), alla realizzazione dell'attraversamento in subalveo del corso d'acqua pubblico denominato rio Sernella, in prossimità del ponte sulla S.P. Castello D'Annone- Nizza Monferrato (AT), sul confine tra i Comuni di Nizza Monferrato (AT) e Incisa Scapaccino (AT), nel rispetto delle caratteristiche e nella posizione indicata negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche, previste negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la posa delle tubazioni non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'attraversamento dovrà essere individuato sulla località con idonea segnaletica;
- al termine dei lavori si dovranno attuare tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni originarie in particolare dovrà essere idoneamente compattata e ripristinata l'area oggetto di scavo per la posa dell'attrezzatura spingitubo;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, nonché l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto autorizzato e quanto realizzato;
- ad avvenuta ultimazione la società e-distribuzione dovrà inviare una dichiarazione a firma del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **mesi 12 (dodici)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per ragioni di pubblico interesse o per il buon regime idraulico del corso d'acqua. Nel caso di revoca, il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- in caso di disuso della linea elettrica, il soggetto autorizzato dovrà provvedere, previa comunicazione allo scrivente Settore Regionale, a sua completa cura e spesa, alla rimozione dell'impianto e al ripristino dei luoghi interessati dalle opere;
- l'autorizzazione si intende accordata con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei propri funzionari in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua in particolare in presenza di eventuali variazioni del profilo del fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'attraversamento, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le opere potranno essere realizzate solo dopo il rilascio del formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 12/2004, del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R /2004 modificato dal Regolamento n. 2/R/2011 e della convenzione Rep. N. 221 del 27/06/2014.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Con il presente provvedimento si autorizza l'occupazione dell'area demaniale, individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori:  
Geom. Franca SIGLIANO  
Geom. Giuliana CAPITOLO