

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 886-28192 del 21/11/2018 di rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Guicciard o Valguiciard nei Comuni di Villar Pellice e di Bobbio Pellice ad uso energetico, assentito alla Soc. Girardi Energia srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche D.D. n. 886-28192 del 21/11/2018

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Soc. Girardi Energia srl - P. IVA n. 10422030014 - con sede legale in 10141 Torino, Corso Trapani n. 150 il rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Guicciard o Valguiciard (EAP n. 71) nei Comuni di Villar Pellice e di Bobbio Pellice in misura di l/s massimi 1150 e medi 620 ad uso produzione di energia idroelettrica (corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i) per produrre sul salto di mt 265,54 la potenza nominale media di kW 1614, con restituzione nello stesso Torrente in Comune di Villar Pellice (impianto "Bossolin"), nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione:

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a rilasciare in corrispondenza dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 116 l/s.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"