Codice A1813A
D.D. 9 novembre 2018, n. 3607

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Lavori di costruzione di scala di sicurezza ed ascensore presso la scuola comunale di Pavarolo (TO), sita in Via Maestra n. 36. Committente: Comune di Pavarolo

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 30/07/2018 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, prot. n. 35013/A1813A, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Pavarolo, ai sensi degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di costruzione di scala di sicurezza ed ascensore presso la scuola comunale sita in Via Maestra n. 36, ricadente in zona sismica 4.

L'edificio scolastico in oggetto rientra tra quelli indicati al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto i lavori in argomento sono sottoposti a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 30/07/2018 come comunicato dal Settore scrivente al Comune di Pavarolo, con nota prot. n. 36230/A1813A del 03/08/2018, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria il Comune di Pavarolo, ha integrato la documentazione progettuale in data 28/09/2018, registrata al prot. n. 43690/A1813A; successivamente alla nota del Settore scrivente prot. n. 45948/A1813A del 11/10/2018 il medesimo Comune ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica a completamento, ricevuta in data 18/10/2018, prot. n. 47088/A1813A.

Le opere strutturali in progetto consistono nella realizzazione di una scala di sicurezza esterna all'edificio scolastico che consentirà di superare un dislivello complessivo rispetto alla quota del piano campagna di circa 7,70 m.

E’ prevista altresì la realizzazione delle strutture di fondazione di un vano ascensore esterno inserito volumetricamente all’interno della scala sopraccitata.

Le opere strutturali saranno realizzate in carpenteria metallica, costituita da acciaio S275 e fondazioni in cemento armato.

Nel dettaglio i principali elementi strutturali previsti in progetto risultano i seguenti:

- cordoli di fondazione in cemento armato su micropali di diametro mm 150 e lunghezza circa 6,00 m (fondazione scala);
- platea di fondazione in cemento armato, anch’essa fondata su micropali della stessa tipologia di quella già descritta (fondazione ascensore);
- n. 6 colonne con sezione HEA 200 e n. 2 colonne con sezione tipo HEA 160 con relative piastre di base e barre filettate per l’ancoraggio alle strutture di fondazione in cemento armato;
- cosciali con sezione UPN 200 e UPN 160;
- copertura della scala con struttura in carpenteria metallica;
- solaio di calpestio alla quota di arrivo della scala in corrispondenza di terrazzo esistente, da realizzare in lamiera grecata e cemento armato con utilizzo di calcestruzzo alleggerito;
- copertura del terrazzo alla quota di arrivo della scala, da realizzare con struttura portante sempre in carpenteria metallica, con elementi sia verticali che orizzontali a sezione scatolare.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare applicativa del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 617 del 02/02/2009.

Premesso quanto sopra

Il DIRIGENTE

visti gli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

visto il D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

vista la Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”);

visto il D.M. 17/01/2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto

strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare applicativa del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 617 del 02/02/2009;

- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Pavarolo all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture ed al collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
(dott. for. Elio PULZONI)