

Codice A1814A

D.D. 28 novembre 2018, n. 3837

**Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei par. 2.4 e 3.2.1 lett. a) dell'All. A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/14. Realizzazione scala metallica di emergenza scuola G. Levi Montalcini. Variante dei lavori, già denunciati al Settore Tecnico Reg.le AL e AT per mantenimento ancoraggi metallici della scala esterna all'edificio scolastico. Comune di Ferrere (AT).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009);

- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 il Comune di Ferrere (AT) all'esecuzione delle sole opere strutturali indicate nel progetto di variante, classificato come "intervento locale" ai sensi del punto 8.4.1 delle NTC 2018 e riguardanti il mantenimento degli ancoraggi già previsti per mantenere la verticalità della scala in fase di montaggio. I punti di ancoraggio saranno costituiti da angolari 160x160x25, 160x160x15, 160x560x25, tutti di lunghezza 210 mm, collegati ai pilastri HEA 180 con bulloni M20 ed all'edificio scolastico con tasselli chimici tipo Fisher o similari RMG 20x260 di ancoraggio muratura perimetrale edificio scolastico mediante perforazioni  $\Phi$  25 mm, profondità minima 170 mm. La scala metallica, già realizzata, è stata precedentemente autorizzata ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 con D.D. n° 2094 del 04/07/2017, rilasciata dal Settore Tecnico Regionale – Ufficio di Asti.

- di dare atto che competono al Direttore dei Lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 23/2008 e s. m. e i.

Il funzionario estensore  
Ing. Giuseppe RICCA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Roberto CRIVELLI