

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 973-29768 del 18/12/2018 di variante a concessione di derivazione d'acqua da sorgenti in Comune di Bardonecchia ad uso potabile, agricolo, civile ed energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 973-29768 del 18/12/2018

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio di Sviluppo agricolo di Millaures - P. Iva n. 02680040017 - con sede in 10052 Bardonecchia, Frazione Millaures n. 46 la variante alla concessione in sanatoria e concessione preferenziale esistenti, per la derivazione d'acqua da n. 6 sorgenti (denominate X1, X2 (loc. Nessiglie) X4 (loc. Crò du Bacciason) X6, X7 (loc. Fregiusa) e X5 (loc. Horres) in Comune di Bardonecchia nella misura che segue; uso potabile: portata massima complessiva di l/s massimi 14,5 e medi 8,75; uso civile: l/s massimi 7.1 e medi 0.03; uso agricolo: l/s massimi 1.1 e medi semestrali 0.06 per irrigare ha 10 di terreni senza restituzione delle colature; uso produzione di energia idroelettrica (nell'ambito dei quantitativi già derivati di cui sopra): per il salto "1" l/s massimi 11.1 e medi 6.4 per produrre sul salto di mt 386 la potenza nominale media di kW 25, per il salto "2" l/s massimi 12.1 e medi 6.2 per produrre sul salto di mt 315 la potenza nominale media di kW 19; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione:

"(... omissis ...)

L'utilizzo idropotabile e quello agricolo e civile sono in ogni caso prevalenti e non potranno essere subordinati a quello energetico. In caso di fermo impianto i sistemi automatici e manuali dovranno in ogni situazione consentire la continuazione della erogazione dell'acqua potabile.

Tutti i materiali utilizzati (ivi compresi le flange, guarnizioni, oli lubrificanti ecc.) dovranno essere compatibili con l'uso potabile delle acque utilizzate.

Dovrà essere previsto il posizionamento di un display esterno agli edifici centrale di indicazione potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno. Relativamente all'uso energetico, trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nella condotta per l'uso potabile. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Per i prelievi dalle sorgenti è previsto il rilascio di un terzo della portata istantanea delle sorgenti, quale valore di portata di deflusso minimo vitale. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"