

Codice A1813A

D.D. 4 settembre 2019, n. 3027

Progetto: lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Rodari”, sita in Comune di None via Brignone n. 25. Committente: Comune di None. Diniego dell’autorizzazione preventiva in zona sismica 3 ai sensi dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell’Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di non accogliere le osservazioni del progettista delle strutture e pertanto di non rilasciare l’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001, in quanto, indipendentemente dalla normativa tecnica per le costruzioni a cui ci si riferisce il progetto (NTC 2008 o NTC 2018), affinché l’intervento sia classificabile di miglioramento sismico, l’incremento di capacità della costruzione a seguito della realizzazione delle opere strutturali, dovrà essere garantito oltre che per i pilastri anche per le travi, che si configurano come elementi strutturali principali. Per come è sviluppato il progetto, con i valori di accelerazione orizzontale considerati ai fini dell’analisi sismica della costruzione per il raggiungimento del miglioramento sismico, non risultano soddisfatte le verifiche strutturali a presso flessione ed a taglio di numerose travi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell’atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
(Elio dott. for. PULZONI)