

Codice A1603B

D.D. 15 gennaio 2020, n. 4

Emergenza idrica nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. O.C.D.P.C. n. 526 del 11/06/2018. Azienda Mondo Acqua S.p.A. Variazioni al "Programma degli interventi urgenti" approvato con Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018.



ATTO N. DD-A16 4

DEL 15/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Emergenza idrica nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. O.C.D.P.C. n. 526 del 11/06/2018. Azienda Mondo Acqua S.p.A. Variazioni al "Programma degli interventi urgenti" approvato con Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018.

Il dirigente

Con ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 è stato approvato un programma di finanziamenti per interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6.

Con tale provvedimento sono stati finanziati, tra gli altri, alcuni interventi di competenza dell'azienda Mondo Acqua S.p.A., riportati in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con nota n. 376 del 11.02.2019 Mondo Acqua S.p.A. ha chiesto una prima rimodulazione concessa con D.D. n. 119/A1603A del 15.4.2019.

Con nota n. 3897 del 20.12.2019 Mondo Acqua S.p.A. ha chiesto una seconda rimodulazione degli interventi di propria competenza in seguito all'avanzamento degli ed a seguito di valutazioni di carattere economiche societarie per le quali si è evidenziata la necessità di devolvere il contributo relativo all'intervento CN_ATO4_526_18_55 a favore degli interventi CN_ATO4_526_18_56, CN_ATO4_526_18_57 e CN_ATO4_526_18_58 come dettagliato in allegato.

Al fine del superamento del contesto emergenziale derivante dalla crisi idrica del 2017, valutata la congruità delle modifiche proposte al Piano degli interventi, che non comportano variazioni di spesa, si ritiene accoglibile l'istanza di Mondo Acqua S.p.A. che si intende formalizzata con il presente atto.

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale n. 38/78 "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali
- la legge regionale n. 18/84 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici";
- il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";
- l'O.C.D.P.C. n. 526 del 11 giugno 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6";
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 relativa all'attuazione del Piano degli interventi urgenti strettamente legati al superamento dell'emergenza idrica 2017 ;
- La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

determina

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rimodulazione proposta dall'azienda Mondo Acqua S.p.A. al Piano degli interventi approvato con Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 così come riportata nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti in sede di programmazione dei fondi emergenziali (FEN).

IL DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)

Fto Paola Molina

Allegato

Emergenza idrica 2017 - O.C.D.P.C. n. 526 del11/06/2018

Rimodulazione del programma approvato con O.C. n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018

Soggetto beneficiario: Mondo Acqua S.p.A.

Codice intervento	ATO	Prov.	Comune	Oggetto Intervento	Descrizione intervento	Tipo intervento	Importo totale previsto intervento (€)	Finanziamento rideterminato FEN (€)	Importo totale rimodulato (€)	Finanziamento FEN rimodulato (€)
CN_ATO4_526_18_55	4 - Cuneese	CN	San Michele di Mondovi	Potenziamento del sistema di captazione ed adduzione a servizio del Comune San Michele di Mondovi.	Potenziamento opere di captazione Dreni Loc. Fontanile nel Comune di San Michele di Mondovi.	Urgente	100.000	60.000	0	0
CN_ATO4_526_18_56	4 - Cuneese	CN	Roccaforte Mondovi	Potenziamento del sistema di captazione ed adduzione a servizio della Fraz. Lurisia del Comune di Roccaforte Mondovi.	Revisione opera di captazione (Sorgente Ray) e di una stazione di pompaggio (200 metri di prevalenza - 8 Kw) per garantire una portata di 5 l/s. Ampliamento di vasca di accumulo esistente e realizzazione di condotta di collegamento (1.100 metri circa in PEDAD/DN 90 mm) per integrare la fornitura alla rete distributiva di Roccaforte - Loc.Lurisia.	Urgente	270.000	162.000	255.281	191.400
CN_ATO4_526_18_57	4 - Cuneese	CN	Frabosa Soprana	Revisione opere di captazione sul Rio Canà e sistema di adduzione a servizio del Comune di Frabosa Soprana.	Revisione opera di presa sul Rio Canà (portata 4,5 l/s) e posa di due condotte (440 metri circa in PEDAD/DN 63 mm) per garantire fornitura alla rete distributiva del Comune di Frabosa Soprana.	Urgente	100.000	60.000	89.663	67.200
CN_ATO4_526_18_58	4 - Cuneese	CN	Vicoforte	Recupero pozzo esistente in Loc. Fornace e realizzazione adduzione a servizio della Fraz. Santo Stefano del Comune di Vicoforte.	Recupero pozzo Loc.Fornace e allestimento cabina ed apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento (prevalenza 150 metri - 6Kw). Posa di condotta di adduzione (1200 metri circa in Ghisa sferoidale/DN 100 mm) alla vasca di S.Stefano in Comune di Vicoforte.	Urgente	320.000	193.000	320.000	216.400
								475.000		475.000