

Codice A1814B

D.D. 29 aprile 2020, n. 1189

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014. Opere inerenti i lavori di "Lavori di adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria "Martiri della Libertà"", in comune di Casale Monferrato (AL). Committente: Comune di Casale Monferrato (AL)



ATTO N. DD-A18 1189

DEL 29/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014. Opere inerenti i lavori di "Lavori di adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria "Martiri della Libertà"", in comune di Casale Monferrato (AL). Committente: Comune di Casale Monferrato (AL).

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12.12.2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico - Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 03/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21.05.2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 ed ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 15/04/2020 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, prot. n. 18832/A1814B, la denuncia del Comune di Casale Monferrato, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto relativo ai lavori di "Lavori di adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria "Martiri della Libertà"", sita in via Galeotto del Carretto n. 3, in comune di Casale Monferrato, ricadente in zona sismica 4.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Con nota prot. n. 18930/A1814B del 15/04/2020 questo Settore ha comunicato al Comune di Casale Monferrato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

L'edificio scolastico con livelli di prestazione ordinari ma con funzioni pubbliche o strategiche importanti (tipo II – classe d'uso IV.), è costituito da un corpo di fabbrica ospitante le attività didattiche, a tre piani fuori terra ed uno interrato, con agli estremi annessi a forma curva a semicerchio e da un locale palestra, connesso strutturalmente, al precedente formato da un corpo centrale (palestra) e da due corpi laterali minori (spogliatoi e locali di servizio) tutto ad un piano fuori terra. La struttura portante per entrambe, è in muratura piena la cui parte inferiore risulta poggiante ad archi di scarico colleganti le fondazioni indirette costituite da pozzi, solai in latero cemento e coperture in legno non spingente; è sede della scuola dell'infanzia e primaria "Martiri della Libertà" facente parte dell'Istituto Comprensivo Casale 1 – Anna d'Alençon.

La documentazione di progetto individua, per l'adeguamento dell'edificio scolastico, interventi strutturali, quali formazione di giunto sismico di distacco tra la scuola e l'ingresso palestra, realizzazione di colonne in cls armato/acciaio, rinforzo dei setti in muratura con fibre in FRP, consolidamento delle strutture secondarie con fibre in FRP, rifacimento copertura locale palestra e collegamento murature in legno lamellare.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, che è riferita esclusivamente all'edificio scolastico rappresentato negli elaborati trasmessi e non alle eventuali strutture accessorie e/o esterne presenti in sito, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici riguardanti il fabbricato scolastico, sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici riguardanti il solo fabbricato scolastico del progetto in oggetto, sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 il Comune di Casale Monferrato all'esecuzione delle opere strutturali riferite al fabbricato scolastico, indicate nel progetto esaminato e classificate come adeguamento (8.4 delle NTC 2018);
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.
- di dare atto che la presente autorizzazione preventiva è efficace se l'inizio degli interventi ricade nei termini di vigenza della normativa tecnica utilizzata di cui al punto precedente.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi
Olivotti Mauro

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli