

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.D. n. 2262 del 22/6/2020 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Ovarda (EAP n. 264) in Comune di Lemie ad uso energetico, assentito alla Soc. Basikidro srl**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2262 del 22/6/2020

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

- a) di assentire alla Soc. Basikidro srl, p.iva n. 03430600043, con sede in 12060 Bonvicino (Cn) Fraz. Materassi n. 22, il rinnovo, con varianti ai parametri idrologici e idraulici, della concessione di derivazione d'acqua dal T. Ovarda in Comune di Lemie in misura di l/s massimi 700 e medi 350 ad uso produzione di energia idroelettrica - assimilato all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. - per produrre sul salto di mt 286,67 la potenza nominale media di kW 984 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

**Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Dovrà essere previsto il posizionamento di un display esterno all'edificio centrale, indicatore potenza prodotta e portata derivata, visibile agevolmente dall'esterno. Dovrà essere effettuato un costante monitoraggio del tracciato della condotta forzata in modo da individuare eventuali perdite idriche dalla stessa. In tal caso dovranno essere effettuati i necessari interventi di manutenzione, da comunicare preventivamente a questo Ente. Il concessionario è responsabile dei danni causati al versante in caso di eventuali perdite idriche e dovrà provvedere in tal caso al ripristino dei luoghi. Dovrà essere effettuato, nei termini previsti per l'inizio e la fine dei lavori di manutenzione, un intervento di consolidamento del fondo alveo al punto di scarico in modo da evitare fenomeni di erosione dello stesso causati dalla caduta d'acqua. Dovrà essere stipulata, entro un anno dalla data del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, una convenzione con l'Unità Fauna e Flora di questo Ente per l'assolvimento degli obblighi ittogenici.

(... omissis ...)