

Codice A1814B

D.D. 30 luglio 2020, n. 2020

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014



ATTO DD 2020/A1814B/2020

DEL 30/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: "Lavori di adeguamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola secondaria di primo grado statale ATMM81504D Federico Della Valle e la scuola primaria ATEE81508P Augusto Monti" di proprietà del Comune di Monastero Bormida, via Verdi n° 12. Variante sostanziale.
Committente: Comune di Monastero Bormida (AT).

Con Deliberazione n° 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta Regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico - Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n° 7-3340 del 03/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n° 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta Regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ed ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Con nota n° 2293 del 25/06/2020 (ns. prot. n° 3312 del 03/07/2020) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, la denuncia del Comune di Monastero Bormida (AT), ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto di variante sostanziale relativo ai lavori di “Lavori di adeguamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola secondaria di primo grado statale ATMM81504D Federico Della Valle e la scuola primaria ATEE81508P Augusto Monti”, di proprietà del Comune di Monastero Bormida e sito in via Verdi n° 12, ricadente in zona sismica 4.

L'opera (e la relativa variante sostanziale) rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli artt.93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

L'intervento è classificabile come “adeguamento sismico” ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018, limitatamente alla realizzazione delle opere strutturali descritte nel progetto.

Con nota prot. n° 34522 del 13/07/2020, questo Settore ha comunicato al Comune di Monastero Bormida (AT), ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e art. 15 della Legge Regionale n° 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

Il progetto di variante sostanzialmente contempla, al piano interrato, la demolizione e ricostruzione della muratura portante, perimetrale ed esterna, in luogo della demolizione e ricostruzione della muratura interna come da progetto approvato con, nello specifico, realizzazione di murature portanti integrative Poroton tipo P800 e spessore massimo 40 cm. In tutti i piani si procederà ad un adeguamento della resistenza a taglio ed a pressoflessione dei pilastri, alle azioni sismiche, mediante fasciatura con fibre rinforzate del tipo Keracoll GeoSteel G600 GeoLite in luogo della incasellatura con angolari in acciaio 50 x 4, inizialmente prevista in progetto.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, ferma restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, ufficio di Asti, ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme Tecniche delle Costruzioni” e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n° 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme

Tecniche delle Costruzioni” e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n° 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”);

- di autorizzare ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 il Comune di Monastero Bormida (AT) all’esecuzione delle sole opere strutturali indicate nel progetto, classificato come “adeguamento sismico” ai sensi delle NTC 2018 e riguardanti i “Lavori di adeguamento dell’edificio di proprietà comunale che ospita la scuola secondaria di primo grado statale ATMM81504D Federico Della Valle e la scuola primaria ATEE81508P Augusto Monti”, nel Comune di Monastero Bormida (AT), via Verdi n° 12, Foglio Catastale n° 4, mappale 99, e sopra già descritti;

- di dare atto che competono al Direttore dei Lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali, in conformità al progetto.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell’atto, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell’atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 23/2008 e s. m. e i.

Il funzionario estensore
Ing. Giuseppe RICCA

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli