

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 3460 del 11/7/2021 di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Ciriè a mezzo di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè in Comune di Nole e Ciriè e opere connesse, rilasciata alla Soc. Grell srl

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. n. 3460 del 11/7/2021 di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Ciriè a mezzo di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè in Comune di Nole e Ciriè e opere connesse, rilasciata alla Soc. Grell srl

(... omissis ...)

DETERMINA

di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14*bis* della L.241/1990 e s.m.i, indetta con comunicazione di questa Direzione prot. n. 40508 del 12/4/2021 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare alla Soc. Grell srl - P. Iva n. 02221760016 - con sede legale in 10070 Villanova Canavese, Via Ines Magnoni 49/1 l'Autorizzazione Unica richiesta in data 6/4/2021 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Ciriè, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto ai successivi punti e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Canale di Ciriè, a sua volta derivato dal T. Stura di Lanzo, in Comune di Nole, per una portata massima pari a 4200 litri/s e di una portata media pari a 3600 litri/s, per produrre sul salto di metri 5,00 la potenza nominale media di kW 176 - con restituzione nello stesso Canale in Comune di Ciriè;

di prendere atto che la portata massima della concessione a derivare viene rettificata, a seguito della revisione e definizione delle portate defluenti nei canali facenti parte del Consorzio dei Comuni e degli Utenti industriali sulla Riva sinistra della Stura, in 4200 l/s, restando tutti i restanti parametri della sopra citata concessione invariati;

(...omissis...)