

Provincia di Cuneo

PUBBLICAZIONE ANNUNCIO RELATIVO ALL'ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2330 DEL 10.12.2021 DI ASSENSO ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. CN5997P - CONDOMINIO ETHOS

Publicazione determinazione dirigenziale n. 2330 del 10.12.2021 ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.

PROVINCIA DI CUNEO (*omissis*)SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO (*omissis*) IL DIRIGENTE DI SETTORE (*omissis*) DETERMINA (*omissis*)di concedere al **Condominio Residenza Ethos**(C.F. 90046100047), con sede inAlba (CN), Viale Masera 52/58, la concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN5997P**dai 3 pozzi siti nel comune di Albaindicati al Catasto al Foglio n° 36 e Particella n° 1416 avente le seguenti caratteristiche:

- uso domestico (alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici di tipo residenziale);portata massima: 4,10 l/s; portata media: 1,18 l/s; volume massimo derivabile annuo: 16117 m³; intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato:01.10 - 30.04 per uso riscaldamento e 01.06 – 31.08 per uso raffrescamento; durata: trentennale;

I pozzi che entrano in funzione sempre in modo alternato e mai congiuntamente hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

- pozzo CNP15402 profondità 13 mt captante la falda freatica;
- pozzo CNP15403 profondità 13 mt captante la falda freatica;
- pozzo CNP15404 profondità 13 mt captante la falda freatica;

Cuneo lì, 30.08.2022

IL DIRIGENTE VICARIO (Dott. Fabrizio FRENI)